

国家能源局四川监管办公室

川监能市场函〔2021〕141号

关于对《四川省直调发电厂 2021 年 5 月辅助 服务补偿及并网运行考核情况》 进行公示的通知

各发电企业：

根据原华中电监局《关于印发实施华中区域发电厂辅助服务管理及并网运行管理实施细则的通知》（华中电监市场〔2009〕11号）和我办《关于开展〈华中区域发电厂辅助服务及并网运行管理实施细则〉试运行有关事项的通知》（成电监〔2010〕19号）、《关于印发〈四川风电场及光伏电站并网运行管理实施细则（试行）〉的通知》（川监能市场〔2017〕28号）的有关规定，国网四川省电力公司在受理凉风坳、特里木等9个电厂争议的基础上，对有关数据进行了修正，并将四川省直调发电厂2021年5月辅助服务补偿及并网运行考核情况报告我办。

现将国网四川省电力公司报送的《四川省直调发电厂 2021 年 5 月辅助服务补偿及并网运行考核情况》在四川能源监管办网站（<http://scb.nea.gov.cn> 的市场监管栏目）予以公示。各发电企业

如有异议，请于3个工作日内（2021年8月11日17:00前）向我办反馈，在公示期内若无意见反馈视为同意。公示结束后，我办将正式批复国网四川省电力公司执行。

联系人：袁苑

电话：（028）85252399

- 附件：1.2021年5月四川省直调常规能源发电厂并网运行考核情况表
2.2021年5月四川省直调常规能源发电厂辅助服务补偿情况表
3.2021年5月四川省直调常规能源发电厂辅助服务补偿及并网运行考核费用分摊情况表
4.2021年5月四川省直调风电、光伏发电厂并网运行考核情况表
5.2021年5月四川省直调风电、光伏发电厂考核分摊情况表
6.2021年5月直调电厂争议受理情况表
7.2021年5月直调电厂有效争议情况表



附件1

2021年5月四川省调直调常规能源发电厂并网运行考核情况表

时间:2021-04-26 - 2021-05-25		电价单位:元/每万千瓦时 电量单位:万千瓦时 电费单位:元													
序号	电厂	考核电量 总计	电价	考核费用	实际考核 费用	安全管理 考核	非计划停 运考核	日发电计划 考核	AGC考 核	一次调 频考核	无功考 核	继电保护 和安全自 动装置管 理考核	通信设备 管理考核	自动化设 备管理考 核	水电厂水 库调度管 理考核
1	安谷	11.5	2260.24	-25992.76	-1869.93	0	0	0	11.5	0	0	0	0	0	0
2	巴郎口	3.1339	2114.32	-6626.07	-477.09	0	0	3.1339	0	0	0	0	0	0	0
3	巴青	3.5423	2260.24	-8006.45	-576.48	0	0	1.5423	0	0	0	0	0	0	2
4	白水河	12.1441	2114.32	-25676.51	-1848.73	0	0	0.1441	0	0	0	0	0	0	12
5	白溪	0.5002	2114.32	-1057.58	-76.16	0	0	0.5002	0	0	0	0	0	0	0
6	百花滩	11.5735	2114.32	-24470.08	-1761.87	0	0	5.5735	0	4	0	0	0	0	2
7	宝兴	19.687	2114.32	-41624.62	-2996.99	0	0	19.687	0	0	0	0	0	0	0
8	宝州	4.5375	2114.32	-9593.73	-690.77	0	0	2.5375	0	0	0	0	0	0	2
9	宝珠寺	10.5	3597.84	-37777.32	-2719.98	0	0	0	10.5	0	0	0	0	0	0
10	北松	85.0756	2260.24	-192291.27	-13845	60	0	1.0756	0	0	0	0	0	0	24
11	毕棚沟	1.2036	2114.32	-2544.8	-183.24	0	0	1.2036	0	0	0	0	0	0	0
12	毕棚沟二级	4	2114.32	-8457.28	-608.93	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0
13	滨东	0.3929	2114.32	-830.72	-59.83	0	0	0.3929	0	0	0	0	0	0	0
14	波罗	2.13	2260.24	-4814.31	-346.64	0	0	0.13	0	0	0	0	0	0	2
15	布昌	0.0038	2260.24	-8.59	-0.63	0	0	0.0038	0	0	0	0	0	0	0
16	布西	4.0521	2349.16	-9519.03	-685.38	0	0	0.0521	0	0	0	0	0	0	4
17	槽渔滩	11.7018	2349.16	-27489.4	-1979.25	0	0	5.7018	0	2	0	0	0	0	4
18	茶布朗	10.6702	2114.32	-22560.22	-1624.35	0	0	10.6702	0	0	0	0	0	0	0
19	茶园	5.1083	2114.32	-10800.58	-777.65	0	0	3.1083	0	0	0	0	0	0	2
20	昌源	3.4275	4012	-13751.13	-990.1	0	0	1.4275	0	0	0	0	0	0	2
21	长河坝	14.5	2568.8	-37247.6	-2681.84	0	0	0	14.5	0	0	0	0	0	0
22	陈昌	0.0063	2260.24	-14.24	-1.04	0	0	0.0063	0	0	0	0	0	0	0
23	城东	29.0385	2114.32	-61396.68	-4420.58	0	0	29.0385	0	0	0	0	0	0	0
24	出居沟	0.4567	4012	-1832.28	-131.94	0	0	0.4567	0	0	0	0	0	0	0
25	出龙沟	1.6464	2060.36	-3392.18	-244.25	0	0	1.6466	0	0	0	0	0	0	0
26	春厂坝	1.4311	2260.24	-3234.63	-232.9	0	0	1.4311	0	0	0	0	0	0	0
27	春禾	6.3443	2112.8	-13404.24	-965.12	0	0	2.3443	0	4	0	0	0	0	0
28	达阿果	130.8951	2260.24	-295854.34	-21301.54	0	0	4.8951	0	0	0	0	0	0	126
29	打鼓滩	18.7523	2260.24	-42384.7	-3051.72	0	0	14.7523	0	0	0	0	0	0	4
30	大岗山	4	2260.24	-9040.96	-650.97	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
31	大金坪	0.0844	2114.32	-178.45	-12.86	0	0	0.0844	0	0	0	0	0	0	0

2021年5月四川省调直调常规能源发电厂并网运行考核情况表

时间:2021-04-26 - 2021-05-25

电价单位:元/每万千瓦时 电量单位:万千瓦时 电费单位:元

序号	电厂	考核电量总计	电价	考核费用	实际考核费用	安全管理考核	非计划停运考核	日发电计划考核	AGC考核	一次调频考核	无功考核	继电保护和自动装置管理考核	通信设备管理考核	自动化设备管理考核	水电厂水库调度管理考核
32	大桥	4.0314	2517.88	-10150.58	-730.85	0	0	0.0314	0	0	0	0	0	0	4
33	大兴	8.1978	2187.28	-17930.88	-1291.03	0	0	8.1978	0	0	0	0	0	0	0
34	德美	2.2053	2260.24	-4984.51	-358.9	0	0	0.2053	0	0	0	0	0	0	2
35	登棚沟	0.9513	2260.24	-2150.17	-154.83	0	0	0.9513	0	0	0	0	0	0	0
36	地洛	21.7491	2114.32	-45984.56	-3310.9	0	0	1.7491	0	0	20	0	0	0	0
37	东风	26.963	2114.32	-57008.41	-4104.62	22	0	0.963	0	0	0	0	0	0	4
38	东西关	6.565	2511.8	-16489.97	-1187.29	0	0	4.565	0	0	0	0	0	0	2
39	多诺	0.6383	2260.24	-1442.71	-103.89	0	0	0.6383	0	0	0	0	0	0	0
40	俄尔	43.2457	2114.32	-91435.25	-6583.35	40	0	1.2457	0	0	0	0	0	0	2
41	俄公堡	0.3465	2260.24	-783.17	-56.4	0	0	0.3465	0	0	0	0	0	0	0
42	二道桥	0.1078	2114.32	-227.92	-16.42	0	0	0.1078	0	0	0	0	0	0	0
43	飞仙关	15.9938	2260.24	-36149.83	-2602.81	0	0	15.9938	0	0	0	0	0	0	0
44	丰岩堡	0.2834	2114.32	-599.2	-43.15	0	0	0.2834	0	0	0	0	0	0	0
45	风滩	9.5475	2114.32	-20186.47	-1453.44	0	0	1.1475	0	0	8.4	0	0	0	0
46	凤凰	41.7444	2114.32	-88261.02	-6354.81	0	0	27.7444	0	0	0	0	0	0	14
47	凤仪	0.4374	2187.28	-956.72	-68.9	0	0	0.4374	0	0	0	0	0	0	0
48	福堂坝	7.4659	2114.32	-15785.3	-1136.55	0	0	5.4659	0	0	0	0	0	0	2
49	富流滩	6.4737	2114.32	-13687.47	-985.51	0	0	2.4737	0	0	0	0	0	0	4
50	高坑	8.707	2187.28	-19044.65	-1371.23	0	0	0.707	0	2	0	0	0	0	6
51	耿达	0	4012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	工棚	3.6249	2114.32	-7664.2	-551.84	0	0	1.6249	0	0	0	0	0	0	2
53	龚家河	0.5365	2114.32	-1134.33	-81.69	0	0	0.5365	0	0	0	0	0	0	0
54	龚嘴	13.5	1599.8	-21597.3	-1555.02	0	0	0	13.5	0	0	0	0	0	0
55	公德房	106.7061	2114.32	-225610.84	-16244.01	60	0	2.9632	0	0	0	0	2	0	232
56	共和	6.5411	2114.32	-13829.98	-995.77	0	0	0.5411	0	0	0	0	0	0	6
57	古瓦	18.7581	4012	-75257.5	-5418.56	0	0	14.7581	0	0	0	0	0	0	4
58	古学	19.5164	2260.24	-44111.75	-3176.07	6	0	7.5164	0	0	0	0	0	0	6
59	固滴	5.6227	2260.24	-12708.65	-915.03	0	0	5.6227	0	0	0	0	0	0	0
60	关山	4.2448	2260.24	-9594.27	-690.8	0	0	2.2448	0	0	0	0	0	0	2
61	关州	14.4054	2260.24	-32559.66	-2344.31	0	0	2.4054	0	0	0	0	0	0	12
62	官帽舟	2.2319	2568.8	-5733.3	-412.81	0	0	2.2319	0	0	0	0	0	0	0
63	广草坪	0.1153	2260.24	-260.61	-18.77	0	0	0.1153	0	0	0	0	0	0	0

2021年5月四川省调直调常规能源发电厂并网运行考核情况表

时间:2021-04-26 - 2021-05-25

电价单位:元/每万千瓦时 电量单位:万千瓦时 电费单位:元

序号	电 厂	考核电量 总计	电价	考核费用	实际考核 费用	安全管理 考核	非计划停 运考核	日发电计划 考核	AGC考 核	一次调 频考核	无功考 核	继电保护 和安全自 动装置管 理考核	通信设备 管理考核	自动化设 备管理考 核	水电厂水 库调度管 理考核
64	广金坝	72.4719	2060.36	-149318.2	-10750.92	60	0	0.4719	0	0	0	0	0	0	12
65	广 宁	5.3553	2114.32	-11322.82	-815.27	0	0	5.3553	0	0	0	0	0	0	0
66	国合	3.4169	2114.32	-7224.42	-520.17	0	0	3.4169	0	0	0	0	0	0	0
67	国如	0	2260.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	哈雅沟	0	2260.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	海涯寨	2.5555	2060.36	-5265.25	-379.11	0	0	2.5555	0	0	0	0	0	0	0
70	海子凼	56.2458	2260.24	-127129.01	-9153.31	0	0	0.2458	0	0	0	0	0	0	56
71	汗牛河	6.786	2260.24	-15337.99	-1104.35	0	0	4.786	0	0	0	0	0	0	2
72	汉阳	4.2272	2554.36	-10797.79	-777.45	0	0	4.2272	0	0	0	0	0	0	0
73	河口	3.5612	2114.32	-7529.52	-542.14	0	0	1.5612	0	0	0	0	0	0	2
74	黑河塘	0.5897	2114.32	-1246.81	-89.79	0	0	0.5897	0	0	0	0	0	0	0
75	黑土坡	2.8347	2260.24	-6407.1	-461.33	0	0	0.8347	0	0	0	0	0	0	2
76	洪一	0.0585	2114.32	-123.69	-8.92	0	0	0.0585	0	0	0	0	0	0	0
77	宏阳	6.1683	2114.32	-13041.76	-939.02	0	0	0.1683	0	0	0	0	0	0	6
78	红房子	3.8752	2114.32	-8193.41	-589.94	0	0	1.8752	0	0	0	0	0	0	2
79	红旗	44.751	2114.32	-94617.93	-6812.51	0	0	36.751	0	0	0	0	0	0	8
80	红岩子	7.1089	2114.32	-15030.49	-1082.21	0	0	3.1089	0	0	0	0	0	0	4
81	红叶	1.2023	2260.24	-2717.49	-195.68	0	0	1.2023	0	0	0	0	0	0	0
82	猴子岩	7.5	2568.8	-19266	-1387.16	0	0	0	7.5	0	0	0	0	0	0
83	葫芦坝	1.3805	2114.32	-2918.82	-210.17	0	0	1.3805	0	0	0	0	0	0	0
84	虎头寺	13.6271	2187.28	-29806.28	-2146.07	0	0	11.6271	0	0	0	0	0	0	2
85	虎牙	0.4834	2260.24	-1092.6	-78.68	0	0	0.4834	0	0	0	0	0	0	0
86	华强	5.5057	2114.32	-11640.81	-838.15	0	0.28	3.2257	0	0	0	0	0	0	2
87	华山沟	1.773	2224.52	-3944.07	-283.99	0	0	1.773	0	0	0	0	0	0	0
88	黄丹	6.2891	2691.16	-16924.97	-1218.61	0	0	6.2891	0	0	0	0	0	0	0
89	黄金坪	27.744	2260.24	-62708.1	-4515	0	0	25.744	0	2	0	0	0	0	0
90	汇溪	9.9437	2114.32	-21024.16	-1513.75	0	0	7.9437	0	0	0	0	0	0	2
91	火谷	1.5409	2114.32	-3257.96	-234.58	0	0	1.5409	0	0	0	0	0	0	0
92	吉牛	26.4231	2260.24	-59722.55	-4300.04	0	0	0.4231	0	0	0	0	0	0	26
93	吉日波	5.8501	2114.32	-12368.98	-890.58	0	0	1.8501	0	4	0	0	0	0	0
94	吉鱼	15.1575	2114.32	-32047.81	-2307.45	0	0	11.1575	0	0	0	0	0	0	4
95	姜射坝	16.4203	2114.32	-34717.77	-2499.7	0	0	12.4203	0	0	0	0	0	0	4

2021年5月四川省调直调常规能源发电厂并网运行考核情况表

时间:2021-04-26 - 2021-05-25

电价单位: 元/每万千瓦时 电量单位: 万千瓦时 电费单位: 元

序号	电 厂	考核电量 总计	电价	考核费用	实际考核 费用	安全管理 考核	非计划停 运考核	日发电计划 考核	AGC考 核	一次调 频考核	无功考 核	继电保护 和安自 动装置管 理考核	通信设备 管理考核	自动化设 备管理考 核	水电厂水 库调度管 理考核
96	江边	14.8617	2114.32	-31422.39	-2262.43	0	0	14.8617	0	0	0	0	0	0	0
97	交财湾	0.963	2114.32	-2036.09	-146.61	0	0	0.963	0	0	0	0	0	0	0
98	脚基坪	5.6917	2114.32	-12034.08	-866.47	0	0	5.6917	0	0	0	0	0	0	0
99	金洞子	32	2114.32	-67658.24	-4871.41	0	0	0	0	8	0	0	0	0	24
100	金康	6.0041	2114.32	-12694.59	-914.03	0	0	6.0041	0	0	0	0	0	0	0
101	金龙潭	4.76	2114.32	-10064.16	-724.63	0	0	2.76	0	2	0	0	0	0	0
102	金盘子	1.1755	2297.48	-2700.69	-194.46	0	0	1.1755	0	0	0	0	0	0	0
103	金窝	0	2114.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	金银台	12.1608	2114.32	-25711.82	-1851.26	12	0	0.1608	0	0	0	0	0	0	0
105	金中九	13.0204	4012	-52237.84	-3761.14	0	0	13.0204	0	0	0	0	0	0	0
106	久铁	1.5535	2406.92	-3739.15	-269.23	0	0	1.5535	0	0	0	0	0	0	0
107	九架棚	6.3075	2114.32	-13336.07	-960.22	0	0	0.3075	0	4	0	0	0	2	0
108	九源	1.0498	2260.24	-2372.8	-170.85	0	0	1.0498	0	0	0	0	0	0	0
109	卡基娃	3.2078	2862.16	-9181.24	-661.06	0	0	1.7078	1.5	0	0	0	0	0	0
110	卡子	13.4628	2260.24	-30429.16	-2190.91	0	0	9.4628	0	2	0	0	0	0	2
111	开建桥	9.6848	2114.32	-20476.77	-1474.34	0	0	7.6848	0	0	0	0	0	0	2
112	开坪	0.6589	2260.24	-1489.27	-107.24	0	0	0.6589	0	0	0	0	0	0	0
113	康托	0	2260.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	可河	2.222	2114.32	-4698.44	-338.3	0	0	0.222	0	0	0	0	0	0	2
115	拉角沟	16.6542	2260.24	-37642.49	-2710.27	0	0	14.6542	0	0	0	0	0	0	2
116	拉拉山	2.9511	2260.24	-6670.19	-480.27	0	0	2.9511	0	0	0	0	0	0	0
117	朗寨	1.8324	2260.24	-4141.66	-298.21	0	0	1.8324	0	0	0	0	0	0	0
118	冷竹关	1.5377	2114.32	-3251.19	-234.11	0	0	1.5377	0	0	0	0	0	0	0
119	栗子坪	13.9663	2114.32	-29529.23	-2126.12	0	0	13.9663	0	0	0	0	0	0	0
120	利源	122.3366	2060.36	-252057.44	-18148.15	120	0	2.3366	0	0	0	0	0	0	0
121	立洲	3.4659	2568.8	-8903.2	-641.04	0	0	0.4659	1	0	0	0	0	0	2
122	联补	1.2261	2187.28	-2681.82	-193.11	0	0	1.2261	0	0	0	0	0	0	0
123	灵官庙	0	2114.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	灵溪	0.009	2114.32	-19.03	-1.39	0	0	0.009	0	0	0	0	0	0	0
125	刘河坝	0.0027	2114.32	-5.71	-0.43	0	0	0.0027	0	0	0	0	0	0	0
126	柳洪	1.0781	2114.32	-2279.45	-164.14	0	0	1.0781	0	0	0	0	0	0	0
127	柳坪	1.2546	2187.28	-2744.16	-197.59	0	0	1.2546	0	0	0	0	0	0	0

2021年5月四川省调直调常规能源发电厂并网运行考核情况表

时间:2021-04-26 - 2021-05-25

电价单位:元/每万千瓦时 电量单位:万千瓦时 电费单位:元

序号	电 厂	考核电量 总计	电价	考核费用	实际考核 费用	安全管理 考核	非计划停 运考核	日发电计划 考核	AGC考 核	一次调 频考核	无功考 核	继电保护 和安全自 动装置管 理考核	通信设备 管理考核	自动化设 备管理考 核	水电厂水 库调度管 理考核
128	龙安	0.3034	2260.24	-685.76	-49.39	0	0	0.3034	0	0	0	0	0	0	0
129	龙洞	1.4489	2260.24	-3274.86	-235.8	0	0	1.4489	0	0	0	0	0	0	0
130	龙潭	13.0074	2194.12	-28539.8	-2054.88	0	0	1.0074	0	0	0	0	0	0	12
131	龙头石	6	2114.32	-12685.92	-913.4	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0
132	龙溪沟	0.0141	2114.32	-29.81	-2.16	0	0	0.0141	0	0	0	0	0	0	0
133	龙源	8.73	2114.32	-18458.01	-1328.99	0	0	4.73	0	0	0	0	0	0	4
134	楼方	3.6983	2114.32	-7819.39	-563.01	0	0	3.6983	0	0	0	0	0	0	0
135	炉城	12.7557	2114.32	-26969.63	-1941.83	0	0	4.7557	0	0	0	0	0	0	8
136	绿叶	1.0412	2114.32	-2201.43	-158.51	0	0	1.0412	0	0	0	0	0	0	0
137	马回	8	2390.96	-19127.68	-1377.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
138	马拟	33.6615	2114.32	-71171.18	-5124.34	0	0	17.6615	0	0	0	0	0	0	16
139	毛尔盖	5.5541	2349.16	-13047.47	-939.44	0	0	5.5541	0	0	0	0	0	0	0
140	毛滩	11.1166	2260.24	-25126.18	-1809.11	0	0	9.1166	0	0	0	0	0	0	2
141	民治	9.9033	2260.24	-22383.83	-1611.65	0	0	9.9033	0	0	0	0	0	0	0
142	明礼	46.9378	1927.36	-90466.04	-6513.57	22	0	20.9378	0	4	0	0	0	0	0
143	明台	2.1763	2260.24	-4918.96	-354.18	0	0	2.1763	0	0	0	0	0	0	0
144	磨西	12.1553	2114.32	-25700.19	-1850.43	0	4.674	1.4813	0	0	0	0	0	0	6
145	木坡	1.2965	2260.24	-2930.4	-211.01	0	0	1.2965	0	0	0	0	0	0	0
146	木座	0.244	2114.32	-515.89	-37.16	0	0	0.244	0	0	0	0	0	0	0
147	纳瓦	1.7637	2260.24	-3986.39	-287.03	0	0	1.7637	0	0	0	0	0	0	0
148	南坪	16.7291	2114.32	-35370.67	-2546.69	16	0	0.7291	0	0	0	0	0	0	0
149	南江河	34.8064	1724.44	-60021.55	-4321.56	12	0	10.8064	0	0	0	0	0	0	12
150	尼河	28.1113	2114.32	-59436.28	-4279.43	0	0	28.1113	0	0	0	0	0	0	0
151	娘拥	55.364	2260.24	-125135.93	-9009.8	6	0	45.364	0	0	0	0	0	0	4
152	宁朗	0	2260.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	跑马坪	1.1936	2349.16	-2803.96	-201.91	0	0	1.1936	0	0	0	0	0	0	0
154	偏桥	0	2114.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	坪头	0.8048	2114.32	-1701.6	-122.54	0	0	0.8048	0	0	0	0	0	0	0
156	平翁	21.6808	2260.24	-49003.81	-3528.3	0	0	21.6808	0	0	0	0	0	0	0
157	瀑布沟	9.5	2539.16	-24122.02	-1736.76	0	0	0	9.5	0	0	0	0	0	0
158	七星	0.262	2114.32	-553.95	-39.9	0	0	0.262	0	0	0	0	0	0	0
159	千佛岩	21.965	2114.32	-46441.04	-3343.77	0	0	1.965	0	0	0	0	0	0	20

2021年5月四川省调直调常规能源发电厂并网运行考核情况表

时间:2021-04-26 - 2021-05-25

电价单位:元/每万千瓦时 电量单位:万千瓦时 电费单位:元

序号	电厂	考核电量 总计	电价	考核费用	实际考核 费用	安全管理 考核	非计划停 运考核	日发电计划 考核	AGC考 核	一次调 频考核	无功考 核	继电保护 和安全自 动装置管 理考核	通信设备 管理考核	自动化设 备管理考 核	水电厂水 库调度管 理考核
160	青居	7.606	2114.32	-16081.52	-1157.89	0	0	5.606	0	0	0	0	0	0	2
161	清水沟	0.0149	2260.24	-33.68	-2.44	0	0	0.0149	0	0	0	0	0	0	0
162	晴朗	6.0015	2114.32	-12689.09	-913.64	0	0	1.0015	0	0	0	5	0	0	0
163	去学	635.2731	2568.8	-1631889.54	-117496.12	0	623.487	7.7861	0	0	0	0	0	0	4
164	热枯河	3.4201	2114.32	-7231.19	-520.66	0	0	1.4201	0	0	0	0	0	0	2
165	热水塘	60.4666	2114.32	-127845.74	-9204.91	0	0	0.4666	0	4	0	0	0	56	0
166	仁宗海	0	2371.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	荣丁	0.9073	2114.32	-1918.32	-138.14	0	0	0.9073	0	0	0	0	0	0	0
168	若水	11.5	2260.24	-25992.76	-1871.5	0	0	0	9.5	0	0	0	0	0	2
169	撒多	17.2601	2260.24	-39011.97	-2808.88	0	0	17.2601	0	0	0	0	0	0	0
170	三奥	0.2445	2260.24	-552.63	-39.8	0	0	0.2445	0	0	0	0	0	0	0
171	三岔	0.2546	2114.32	-538.31	-38.78	0	0	0.2546	0	0	0	0	0	0	0
172	三江	2.0414	2114.32	-4316.17	-310.78	0	0	2.0414	0	0	0	0	0	0	0
173	三棵树	13.0559	2114.32	-27604.35	-1987.53	0	0	13.0559	0	0	0	0	0	0	0
174	三坝河	2	2114.32	-4228.64	-304.48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
175	沙南	17.5034	2260.24	-39561.88	-2848.48	0	0	15.5034	0	0	0	0	0	2	0
176	沙坪	15	2114.32	-31714.8	-2283.48	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0
177	沙溪	5.4368	2297.48	-12490.94	-899.37	0	0	5.4368	0	0	0	0	0	0	0
178	沙嘴	11.8013	2114.32	-24951.72	-1796.54	0	0	5.8013	0	0	0	0	0	0	6
179	杉树坪	3.6716	2114.32	-7762.94	-558.95	0	0	3.6716	0	0	0	0	0	0	0
180	山棱岗	1.207	2260.24	-2728.11	-196.44	0	0	1.207	0	0	0	0	0	0	0
181	上石盘	10.2791	2972.36	-30553.19	-2199.84	0	0	8.2791	0	0	0	0	0	0	2
182	上松	4.7745	2114.32	-10094.82	-726.84	0	0	4.7745	0	0	0	0	0	0	0
183	上通坝	18.6514	2260.24	-42156.64	-3035.3	0	0	0.6514	0	0	18	0	0	0	0
184	深溪沟	3	2201.72	-6605.16	-475.58	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
185	圣达	12.5	2114.32	-26429	-1902.91	0	0	0	12.5	0	0	0	0	0	0
186	狮子坪	4.8232	2406.92	-11609.06	-835.87	0	0	2.8232	0	0	0	0	0	0	2
187	石碛楼	29.0393	2260.24	-65635.79	-4725.79	0	0	19.0393	0	4	0	0	0	0	6
188	石棉矿	0.4342	2040.6	-886.03	-63.81	0	0	0.4342	0	0	0	0	0	0	0
189	双滩	3.6363	2260.24	-8218.91	-591.78	0	0	0.4363	0	2	1.2	0	0	0	0
190	水打坝	0	2114.32	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0
191	水津关	20.6792	2114.32	-43722.45	-3148.03	0	0	10.6792	0	2	0	0	0	0	8

2021年5月四川省调直调常规能源发电厂并网运行考核情况表

时间:2021-04-26 - 2021-05-25

电价单位:元/每万千瓦时 电量单位:万千瓦时 电费单位:元

序号	电 厂	考核电量 总计	电 价	考核费用	实际考核 费用	安全管 理考核	非计划停 运考核	日发电计划 考核	AGC考 核	一次调 频考核	无功考 核	继电保护 和安全自 动装置管 理考核	通信设备 管理考核	自动化设 备管理考 核	水电厂水 库调度管 理考核
192	水牛家	0.1413	2812	-397.34	-28.62	0	0	0.1413	0	0	0	0	0	0	0
193	碛凼	149.7862	2260.24	-338552.76	-24375.82	6	122.616	17.1702	0	0	0	0	0	0	4
194	碛中	16	2260.24	-36163.84	-2603.81	6	0	0	0	6	0	0	0	0	4
195	四板沟	9.3633	2114.32	-19797.01	-1425.4	0	0	3.3633	0	2	0	0	0	0	4
196	松源	44.8823	2114.32	-94895.54	-6832.49	0	0	44.8823	0	0	0	0	0	0	0
197	苏巴姑	1.7044	2114.32	-3603.65	-259.48	0	0	1.7044	0	0	0	0	0	0	0
198	梭罗沟	5.4695	2260.24	-12362.38	-890.1	0	0	1.4695	0	4	0	0	0	0	0
199	踏卡	0	2114.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	太平驿	358.4557	2128.76	-763066.16	-54940.81	0	309.101	13.3547	0	0	0	0	0	0	36
201	唐元	2.2808	2260.24	-5155.16	-371.18	0	0	2.2808	0	0	0	0	0	0	0
202	桃坪	11.7848	2187.28	-25776.66	-1855.93	0	0	3.7848	0	0	0	0	0	0	8
203	腾达	2.9755	2260.24	-6725.34	-484.24	0	0	0.9755	0	0	0	0	0	0	2
204	天龙湖	2.645	2114.32	-5592.38	-402.67	0	0	2.645	0	0	0	0	0	0	0
205	天元	0.3984	2260.24	-900.48	-64.85	0	0	0.3984	0	0	0	0	0	0	0
206	田湾河	0.5	2114.32	-1057.16	-76.13	0	0	0	0.5	0	0	0	0	0	0
207	铁厂河	0	2114.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	亭子口	11.5	3538.56	-40693.44	-2929.95	0	0	0	11.5	0	0	0	0	0	0
209	铜街子	9	1599.8	-14398.2	-1036.69	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0
210	铜陵	2.5122	2568.8	-6453.34	-464.66	0	0	2.5122	0	0	0	0	0	0	0
211	铜头	4.6994	2382.6	-11196.79	-806.18	0	0	0.6994	0	0	0	0	0	0	4
212	洼壩	0.3659	2114.32	-773.63	-55.72	0	0	0.3659	0	0	0	0	0	0	0
213	瓦古脚	1.8144	2260.24	-4100.98	-295.29	0	0	1.8144	0	0	0	0	0	0	0
214	瓦屋山	16.3233	2812	-45901.12	-3304.9	0	0	16.3233	0	0	0	0	0	0	0
215	万和	3.8037	2187.28	-8319.76	-599.04	0	0	3.8037	0	0	0	0	0	0	0
216	威州	55.0632	2114.32	-116421.23	-8382.34	0	0	7.0632	0	0	0	0	0	0	48
217	围海	0.4247	2114.32	-897.95	-64.67	0	0	0.4247	0	0	0	0	0	0	0
218	卧罗桥	14.8476	2260.24	-33559.14	-2416.27	0	0	0.8476	0	0	0	0	0	0	14
219	五一桥	0.6575	2114.32	-1390.17	-100.11	0	0	0.6575	0	0	0	0	0	0	0
220	溪古	5.9786	2568.8	-15357.83	-1105.78	0	0	5.9786	0	0	0	0	0	0	0
221	洗马姑	10.8899	2114.32	-23024.73	-1657.8	0	0	8.8899	0	0	0	0	0	0	2
222	下松	7.4205	2114.32	-15689.31	-1129.65	0	0	3.4205	0	0	0	0	0	2	2
223	下索子	18.3594	2114.32	-38817.65	-2794.89	0	0	0.3594	0	0	0	0	0	0	18

2021年5月四川省调直调常规能源发电厂并网运行考核情况表

时间:2021-04-26 - 2021-05-25

电价单位:元/每万千瓦时 电量单位:万千瓦时 电费单位:元

序号	电 厂	考核电量 总计	电 价	考核费用	实际考核 费用	安全管 理考核	非计划停 运考核	日发电计划 考核	AGC考 核	一次调 频考核	无功考 核	继电保护 和安安全自 动装置管 理考核	通信设备 管理考核	自动化设 备管理考 核	水电厂水 库调度管 理考核
224	仙女堡	0.4735	2114.32	-1001.13	-72.1	0	0	0.4735	0	0	0	0	0	0	0
225	小沟头	79.613	2114.32	-168327.36	-12119.6	0	0	3.213	0	0	76.4	0	0	0	0
226	小关子	16.1678	2114.32	-34183.9	-2461.26	0	0	12.1678	0	0	0	0	0	0	4
227	小河	0.3239	2114.32	-684.83	-49.33	0	0	0.3239	0	0	0	0	0	0	0
228	小龙	5.5282	2187.28	-12091.72	-870.62	0	0	5.5282	0	0	0	0	0	0	0
229	小三峡	69.7327	2112.8	-147331.25	-10607.87	60	0	1.7327	0	8	0	0	0	0	0
230	小天都	6.1703	2114.32	-13045.99	-939.32	0	0	6.1703	0	0	0	0	0	0	0
231	小兴场	1.5742	2114.32	-3328.36	-239.66	0	0	1.5742	0	0	0	0	0	0	0
232	小姓	2.7541	2114.32	-5823.05	-419.28	0	0	0.7541	0	0	0	0	0	0	2
233	斜卡	0	2568.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	新城	2.7559	2297.48	-6331.63	-455.89	0	0	0.7559	0	0	0	0	0	0	2
235	新马	14.6511	2114.32	-30977.11	-2230.37	0	0	12.6511	0	0	0	0	0	0	2
236	秀观	2.0251	2114.32	-4281.71	-308.29	0	0	2.0251	0	0	0	0	0	0	0
237	薛城	12.0007	2114.32	-25373.32	-1826.89	0	0	4.0007	0	8	0	0	0	0	0
238	雅都	1.2767	2114.32	-2699.35	-194.37	0	0	1.2767	0	0	0	0	0	0	0
239	雅家埂	23.4989	2114.32	-49684.19	-3577.28	0	0	5.4989	0	0	0	0	0	0	18
240	烟岗	3.2062	2349.16	-7531.88	-542.3	0	0	1.2062	0	0	0	0	0	0	2
241	岩坝	11.8162	2114.32	-24983.23	-1798.81	0	1.607	0.2092	0	6	0	0	0	2	2
242	岩禾	21.5182	2260.24	-48636.3	-3501.83	0	0	21.5182	0	0	0	0	0	0	0
243	姚河坝	5.4487	2114.32	-11520.3	-829.48	0	0	3.4487	0	2	0	0	0	0	0
244	治勒	19.4198	3413.16	-66282.88	-4772.39	0	0	19.4198	0	0	0	0	0	0	0
245	叶塘	2.2961	2114.32	-4854.69	-349.55	0	0	0.2961	0	2	0	0	0	0	0
246	一颗印	113.9245	2260.24	-257496.71	-18539.79	0	0	4.6402	0	0	0	0	0	0	242
247	阴坪	0.3461	2114.32	-731.77	-52.7	0	0	0.3461	0	0	0	0	0	0	0
248	英雄坡	1.1341	2114.32	-2397.85	-172.66	0	0	1.1341	0	0	0	0	0	0	0
249	映秀湾	0	4012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250	油坊沟	0	2260.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
251	鱼洞	19.2965	2114.32	-40798.98	-2937.55	0	0	9.2965	0	4	0	0	0	0	6
252	渔子溪	0	4012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
253	雨城	14.3475	2382.6	-34184.35	-2461.29	0	0	12.3475	0	0	0	0	0	0	2
254	禹源坝	1.1117	2260.24	-2512.71	-180.93	0	0	1.1117	0	0	0	0	0	0	0
255	玉津	1.0531	2260.24	-2380.26	-171.39	0	0	1.0531	0	0	0	0	0	0	0

2021年5月四川省调直调常规能源发电厂并网运行考核情况表

时间:2021-04-26 - 2021-05-25

电价单位:元/每万千瓦时 电量单位:万千瓦时 电费单位:元

序号	电厂	考核电量总计	电价	考核费用	实际考核费用	安全管理考核	非计划停运考核	日发电计划考核	AGC考核	一次调频考核	无功考核	继电保护和自动装置管理考核	通信设备管理考核	自动化设备管理考核	水电厂水库调度管理考核
320	旺能	0	4012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
321	威澳	0	4012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
322	闻家冲	0	4012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
323	五桐	0	4012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
324	肖家	0	4012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
325	新平	513.086	4012	-2058501.03	-148212.18	0	0	513.086	0	0	0	0	0	0	0
326	兴泸	0	4012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
327	羊老坪	0	4012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
328	阳关	0	4012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
329	营峰	0	4012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
330	盈基	0	4012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
331	粤丰	0	4012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
332	云潭	17.926	4384	-78587.58	-5658.32	0	0	15.926	0	2	0	0	0	0	0
333	云潭扩建	571.3884	4012	-2292410.26	-165051.25	0	0	571.3884	0	0	0	0	0	0	0
334	中科	0	4012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
335	中眉	0	4012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
336	琦丰	0	4012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
337	旌阳	0	4012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
338	合计	7297.9011	0	-21804915.27	-1569954.77	644	1070.839	4044.4351	154	124	180.6	5	2	64	1396

附件2

2021年5月四川省调直调常规能源发电厂辅助服务补偿情况表

序号	电厂	补偿费用总计	AGC补偿	调峰补偿	旋转备用补偿	无功补偿	黑启动补偿	电费单位:元
1	安谷	39527.11	28058.71	0	11468.4	0	0	0
9	宝珠寺	13783.03	1547.23	0	12235.8	0	0	0
16	布西	4294.04	0	0	4294.04	0	0	0
18	茶布朗	6078.19	0	0	6078.19	0	0	0
21	长河坝	11082.08	4852.58	0	6229.5	0	0	0
30	大岗山	1393904.1	1333097.36	0	60786.6	20.14	0	0
31	大金坪	16.71	0	0	16.71	0	0	0
37	东风	3.7	0	0	0	3.7	0	0
38	东西关	877.8	0	0	877.8	0	0	0
39	多诺	90.7	0	0	0	90.7	0	0
45	风滩	39.74	0	0	0	39.74	0	0
52	工棚	249.39	0	0	0	249.39	0	0
53	龚家河	1768.56	0	0	0	1768.56	0	0
54	龚嘴	14241.6	0	0	14241.6	0	0	0
62	官帽舟	139.46	0	0	0	139.46	0	0
74	黑河塘	4521	0	0	4521	0	0	0
82	猴子岩	144486.78	138775.84	0	4096.25	1614.69	0	0
89	黄金坪	15454.8	0	0	15454.8	0	0	0
96	江边	5076.6	0	0	5076.6	0	0	0
106	久跌	1858.2	0	0	1858.2	0	0	0
107	九架棚	650.48	0	0	0	650.48	0	0
108	九源	1123.91	0	0	0	1123.91	0	0
109	卡基娃	4955.34	0	0	4955.34	0	0	0
113	康托	1933.2	0	0	1933.2	0	0	0
118	冷竹关	379.3	0	0	0	379.3	0	0
121	立洲	7684.2	0	0	7684.2	0	0	0
126	柳洪	2350.8	0	0	2350.8	0	0	0
127	柳坪	2726.15	0	0	2726.15	0	0	0
131	龙头石	38454.93	1331.06	0	1545.13	35578.74	0	0
139	毛尔盖	10005	0	0	10005	0	0	0
141	民治	1698.78	0	0	0	1698.78	0	0
145	木坡	70.29	0	0	0	70.29	0	0
147	纳瓦	707.75	0	0	0	707.75	0	0

2021年5月四川省调直调常规能源发电厂辅助服务补偿情况表

时间:2021-04-26 - 2021-05-25

电费单位:元

序号	电厂	补偿费用总计	AGC补偿	调峰补偿	旋转备用补偿	无功补偿	黑启动补偿
152	宁朗	5793.6	0	0	5793.6	0	0
157	瀑布沟	60583.05	0	0	57428.4	3154.65	0
163	去学	1203.31	0	0	1203.31	0	0
168	若水	14746.03	9649.05	0	5096.98	0	0
176	沙坪	6159.31	0	0	3726.79	2432.52	0
184	深溪沟	11467.58	0	0	10804.8	662.78	0
185	圣达	26703.23	20328.83	0	6374.4	0	0
187	石碛楼	0.29	0	0	0	0.29	0
194	硕中	4185	0	0	4185	0	0
197	苏巴姑	287.08	0	0	0	287.08	0
199	踏卡	5752.07	0	0	0	5752.07	0
200	太平驿	7999.94	0	0	0	7999.94	0
206	田湾河	125704	105858.4	0	19845.6	0	0
207	铁厂河	9860.39	0	0	0	9860.39	0
208	亭子口	64225.29	35251.29	0	28974	0	0
209	桐街子	71341	56068.6	0	15272.4	0	0
214	瓦屋山	3504.31	0	0	3504.31	0	0
216	威州	36.58	0	0	0	36.58	0
220	溪古	3559.2	0	0	3559.2	0	0
230	小天都	1044.4	0	0	1044.4	0	0
233	斜卡	42.41	0	0	0	42.41	0
244	冶勒	3774	0	0	3774	0	0
260	枕头坝	16140	0	0	16140	0	0
266	紫坪铺	17797.48	194.08	0	17603.4	0	0
268	自一里	5548.2	0	0	5548.2	0	0
269	宗上	670.5	0	0	0	670.5	0
271	泸定	45242.86	14986.96	0	2181.59	28074.31	0
275	碛磛	4171.8	0	0	4171.8	0	0
283	东岳	2913.6	0	0	2913.6	0	0
285	方山	15081.2	0	0	10698	4383.2	0
290	广安	4197.6	0	0	4197.6	0	0
291	广安扩建	8273.4	0	0	8273.4	0	0
292	广安三期	11969.4	0	0	11969.4	0	0
299	江油新厂	7750.05	0	0	7750.05	0	0
301	金堂	11056.2	0	0	11056.2	0	0

2021年5月四川省调直调常规能源发电厂辅助服务补偿情况表

时间:2021-04-26 - 2021-05-25

电费单位:元

序号	电厂	补偿费用总计	AGC补偿	调峰补偿	旋转备用补偿	无功补偿	黑启动补偿
307	临巴	7935.95	0	0	7374	561.95	0
311	戎州	12102.6	0	0	3705	8397.6	0
316	太白	12613.72	0	0	10163.4	2450.32	0
325	新平	3270	0	0	3270	0	0
332	云潭	4737	0	0	4737	0	0
333	云潭扩建	40849.62	0	0	5754.6	35095.02	0
338	合计	2390526.97	1750000	0	486529.74	153997.24	0

附件3

2021年5月四川省调常规能源发电厂辅助服务补偿及并网运行考核费用分摊情况表

时间:2021-04-26 - 2021-05-25

电价单位:元/每万千瓦时电量单位:万千瓦时电费单位:元

序号	电厂	考核电量(不含黑启动)	预结算电价	原始考核费用	实际考核费用(常规能源承担辅助服务补偿费用)	辅助服务补偿费用	年度补差费用	加入调试运行差额资金后的合计
1	安谷	11.5	2260.24	-25992.76	-1869.93	39527.1085	0	37657.18
2	巴郎口	3.1339	2114.32	-6626.07	-477.09	0.0	0	-477.09
3	巴青	3.5423	2260.24	-8006.45	-576.48	0.0	0	-576.48
4	白水河	12.1441	2114.32	-25676.51	-1848.73	0.0	0	-1848.73
5	白溪	0.5002	2114.32	-1057.58	-76.16	0.0	0	-76.16
6	百花滩	11.5735	2114.32	-24470.08	-1761.87	0.0	0	-1761.87
7	宝兴	19.687	2114.32	-41624.62	-2996.99	0.0	0	-2996.99
8	宝州	4.5375	2114.32	-9593.73	-690.77	0.0	0	-690.77
9	宝珠寺	10.5	3597.84	-37777.32	-2719.98	13783.0335	0	11063.05
10	北松	85.0756	2260.24	-192291.27	-13845	0.0	0	-13845
11	毕棚沟	1.2036	2114.32	-2544.8	-183.24	0.0	0	-183.24
12	毕棚沟二级	4	2114.32	-8457.28	-608.93	0.0	0	-608.93
13	滨东	0.3929	2114.32	-830.72	-59.83	0.0	0	-59.83
14	波罗	2.13	2260.24	-4814.31	-346.64	0.0	0	-346.64
15	布昌	0.0038	2260.24	-8.59	-0.63	0.0	0	-0.63
16	布西	4.0521	2349.16	-9519.03	-685.38	4294.04	0	3608.66
17	槽渔滩	11.7018	2349.16	-27489.4	-1979.25	0.0	0	-1979.25
18	茶布朗	10.6702	2114.32	-22560.22	-1624.35	6078.19	0	4453.84
19	茶园	5.1083	2114.32	-10800.58	-777.65	0.0	0	-777.65
20	昌源	3.4275	4012	-13751.13	-990.1	0.0	0	-990.1
21	长河坝	14.5	2568.8	-37247.6	-2681.84	11082.0827	0	8400.24
22	陈昌	0.0063	2260.24	-14.24	-1.04	0.0	0	-1.04
23	城东	29.0385	2114.32	-61396.68	-4420.58	0.0	0	-4420.58
24	出居沟	0.4567	4012	-1832.28	-131.94	0.0	0	-131.94
25	出龙沟	1.6464	2060.36	-3392.18	-244.25	0.0	0	-244.25
26	春厂坝	1.4311	2260.24	-3234.63	-232.9	0.0	0	-232.9
27	春禾	6.3443	2112.8	-13404.24	-965.12	0.0	0	-965.12
28	达阿果	130.8951	2260.24	-295854.34	-21301.54	0.0	0	-21301.54
29	打鼓滩	18.7523	2260.24	-42384.7	-3051.72	0.0	0	-3051.72
30	大岗山	4	2260.24	-9040.96	-650.97	1393904.0987	0	1393253.13
31	大金坪	0.0844	2114.32	-178.45	-12.86	16.71	0	3.85
32	大桥	4.0314	2517.88	-10150.58	-730.85	0.0	0	-730.85

2021年5月四川省调直调常规能源发电厂辅助服务补偿及并网运行考核费用分摊情况表

时间:2021-04-26 - 2021-05-25

电价单位:元/每万千瓦时电量单位:万千瓦时电费单位:元

序号	电厂	考核电量(不含黑启动)	预结算电价	原始考核费用	实际考核费用(常规能源承担辅助服务补偿费用)	辅助服务补偿费用	年度补差费用	加入调试运行差额资金后的合计
33	大兴	8.1978	2187.28	-17930.88	-1291.03	0.0	0	-1291.03
34	德美	2.2053	2260.24	-4984.51	-358.9	0.0	0	-358.9
35	登棚沟	0.9513	2260.24	-2150.17	-154.83	0.0	0	-154.83
36	地洛	21.7491	2114.32	-45984.56	-3310.9	0.0	0	-3310.9
37	东风	26.963	2114.32	-57008.41	-4104.62	3.7	0	-4100.92
38	东西关	6.565	2511.8	-16489.97	-1187.29	877.8	0	-309.49
39	多诺	0.6383	2260.24	-1442.71	-103.89	90.7	0	-13.19
40	俄尔	43.2457	2114.32	-91435.25	-6583.35	0.0	0	-6583.35
41	俄公堡	0.3465	2260.24	-783.17	-56.4	0.0	0	-56.4
42	二道桥	0.1078	2114.32	-227.92	-16.42	0.0	0	-16.42
43	飞仙关	15.9938	2260.24	-36149.83	-2602.81	0.0	0	-2602.81
44	丰岩堡	0.2834	2114.32	-599.2	-43.15	0.0	0	-43.15
45	风滩	9.5475	2114.32	-20186.47	-1453.44	39.74	0	-1413.7
46	凤凰	41.7444	2114.32	-88261.02	-6354.81	0.0	0	-6354.81
47	凤仪	0.4374	2187.28	-956.72	-68.9	0.0	0	-68.9
48	福堂坝	7.4659	2114.32	-15785.3	-1136.55	0.0	0	-1136.55
49	富流滩	6.4737	2114.32	-13687.47	-985.51	0.0	0	-985.51
50	高坑	8.707	2187.28	-19044.65	-1371.23	0.0	0	-1371.23
51	耿达	0	4012	0	0	0.0	0	0
52	工棚	3.6249	2114.32	-7664.2	-551.84	249.39	0	-302.45
53	龚家河	0.5365	2114.32	-1134.33	-81.69	1768.56	0	1686.87
54	龚嘴	13.5	1599.8	-21597.3	-1555.02	14241.6	0	12686.58
55	公德房	106.7061	2114.32	-225610.84	-16244.01	0.0	0	-16244.01
56	共和	6.5411	2114.32	-13829.98	-995.77	0.0	0	-995.77
57	古瓦	18.7581	4012	-75257.5	-5418.56	0.0	0	-5418.56
58	古学	19.5164	2260.24	-44111.75	-3176.07	0.0	0	-3176.07
59	固滴	5.6227	2260.24	-12708.65	-915.03	0.0	0	-915.03
60	关山	4.2448	2260.24	-9594.27	-690.8	0.0	0	-690.8
61	关州	14.4054	2260.24	-32559.66	-2344.31	0.0	0	-2344.31
62	官帽舟	2.2319	2568.8	-5733.3	-412.81	139.46	0	-273.35
63	广草坪	0.1153	2260.24	-260.61	-18.77	0.0	0	-18.77
64	广金坝	72.4719	2060.36	-149318.2	-10750.92	0.0	0	-10750.92
65	广宁	5.3553	2114.32	-11322.82	-815.27	0.0	0	-815.27
66	国合	3.4169	2114.32	-7224.42	-520.17	0.0	0	-520.17

2021年5月四川省调直调常规能源发电厂辅助服务补偿及并网运行考核费用分摊情况表

时间:2021-04-26 - 2021-05-25

电价单位:元/每万千瓦时电量单位:万千瓦时电费单位:元

序号	电厂	考核电量(不含黑启动)	预结算电价	原始考核费用	实际考核费用(常规能源承担辅助服务补偿费用)	辅助服务补偿费用	年度补差费用	加入调试运行差额资金后的合计
67	国如	0	2260.24	0	0	0.0	0	0
68	哈雅沟	0	2260.24	0	0	0.0	0	0
69	海涯寨	2.5555	2060.36	-5265.25	-379.11	0.0	0	-379.11
70	海子凼	56.2458	2260.24	-127129.01	-9153.31	0.0	0	-9153.31
71	汗牛河	6.786	2260.24	-15337.99	-1104.35	0.0	0	-1104.35
72	汉阳	4.2272	2554.36	-10797.79	-777.45	0.0	0	-777.45
73	河口	3.5612	2114.32	-7529.52	-542.14	0.0	0	-542.14
74	黑河塘	0.5897	2114.32	-1246.81	-89.79	4521.0	0	4431.21
75	黑土坡	2.8347	2260.24	-6407.1	-461.33	0.0	0	-461.33
76	洪一	0.0585	2114.32	-123.69	-8.92	0.0	0	-8.92
77	宏阳	6.1683	2114.32	-13041.76	-939.02	0.0	0	-939.02
78	红房子	3.8752	2114.32	-8193.41	-589.94	0.0	0	-589.94
79	红旗	44.751	2114.32	-94617.93	-6812.51	0.0	0	-6812.51
80	红岩子	7.1089	2114.32	-15030.49	-1082.21	0.0	0	-1082.21
81	红叶	1.2023	2260.24	-2717.49	-195.68	0.0	0	-195.68
82	猴子岩	7.5	2568.8	-19266	-1387.16	144486.784	0	143099.62
83	葫芦坝	1.3805	2114.32	-2918.82	-210.17	0.0	0	-210.17
84	虎头寺	13.6271	2187.28	-29806.28	-2146.07	0.0	0	-2146.07
85	虎牙	0.4834	2260.24	-1092.6	-78.68	0.0	0	-78.68
86	华强	5.5057	2114.32	-11640.81	-838.15	0.0	0	-838.15
87	华山沟	1.773	2224.52	-3944.07	-283.99	0.0	0	-283.99
88	黄丹	6.2891	2691.16	-16924.97	-1218.61	0.0	0	-1218.61
89	黄金坪	27.744	2260.24	-62708.1	-4515	15454.8	0	10939.8
90	汇溪	9.9437	2114.32	-21024.16	-1513.75	0.0	0	-1513.75
91	火谷	1.5409	2114.32	-3257.96	-234.58	0.0	0	-234.58
92	吉牛	26.4231	2260.24	-59722.55	-4300.04	0.0	0	-4300.04
93	吉日波	5.8501	2114.32	-12368.98	-890.58	0.0	0	-890.58
94	吉鱼	15.1575	2114.32	-32047.81	-2307.45	0.0	0	-2307.45
95	姜射坝	16.4203	2114.32	-34717.77	-2499.7	0.0	0	-2499.7
96	江边	14.8617	2114.32	-31422.39	-2262.43	5076.6	0	2814.17
97	交财湾	0.963	2114.32	-2036.09	-146.61	0.0	0	-146.61
98	脚基坪	5.6917	2114.32	-12034.08	-866.47	0.0	0	-866.47
99	金洞子	32	2114.32	-67658.24	-4871.41	0.0	0	-4871.41
100	金康	6.0041	2114.32	-12694.59	-914.03	0.0	0	-914.03

2021年5月四川省调直调常规能源发电厂辅助服务补偿及并网运行考核费用分摊情况表

时间:2021-04-26 - 2021-05-25

电价单位:元/万千瓦时 电量单位:万千瓦时 电费单位:元

序号	电 厂	考核电量 (不含黑启动)	预结算电价	原始考核费用	实际考核费用 (常规能源承担辅助服务补偿费用)	辅助服务补偿费用	年度补差费用	加入调试运行差额资金后的合计
101	金龙潭	4.76	2114.32	-10064.16	-724.63	0.0	0	-724.63
102	金盘子	1.1755	2297.48	-2700.69	-194.46	0.0	0	-194.46
103	金窝	0	2114.32	0	0	0.0	0	0
104	金银台	12.1608	2114.32	-25711.82	-1851.26	0.0	0	-1851.26
105	金中九	13.0204	4012	-52237.84	-3761.14	0.0	0	-3761.14
106	久铁	1.5535	2406.92	-3739.15	-269.23	1858.2	0	1588.97
107	九架棚	6.3075	2114.32	-13336.07	-960.22	650.48	0	-309.74
108	九源	1.0498	2260.24	-2372.8	-170.85	1123.91	0	953.06
109	卡基娃	3.2078	2862.16	-9181.24	-661.06	4955.34	0	4294.28
110	卡子	13.4628	2260.24	-30429.16	-2190.91	0.0	0	-2190.91
111	开建桥	9.6848	2114.32	-20476.77	-1474.34	0.0	0	-1474.34
112	开坪	0.6589	2260.24	-1489.27	-107.24	0.0	0	-107.24
113	康托	0	2260.24	0	0	1933.2	0	1933.2
114	可河	2.2222	2114.32	-4698.44	-338.3	0.0	0	-338.3
115	拉角沟	16.6542	2260.24	-37642.49	-2710.27	0.0	0	-2710.27
116	拉拉山	2.9511	2260.24	-6670.19	-480.27	0.0	0	-480.27
117	朗寨	1.8324	2260.24	-4141.66	-298.21	0.0	0	-298.21
118	冷竹关	1.5377	2114.32	-3251.19	-234.11	379.3	0	145.19
119	栗子坪	13.9663	2114.32	-29529.23	-2126.12	0.0	0	-2126.12
120	利源	122.3366	2060.36	-252057.44	-18148.15	0.0	0	-18148.15
121	立洲	3.4659	2568.8	-8903.2	-641.04	7684.2	0	7043.16
122	联补	1.2261	2187.28	-2681.82	-193.11	0.0	0	-193.11
123	灵官庙	0	2114.32	0	0	0.0	0	0
124	灵溪	0.009	2114.32	-19.03	-1.39	0.0	0	-1.39
125	刘河坝	0.0027	2114.32	-5.71	-0.43	0.0	0	-0.43
126	柳洪	1.0781	2114.32	-2279.45	-164.14	2350.8	0	2186.66
127	柳坪	1.2546	2187.28	-2744.16	-197.59	2726.15	0	2528.56
128	龙安	0.3034	2260.24	-685.76	-49.39	0.0	0	-49.39
129	龙洞	1.4489	2260.24	-3274.86	-235.8	0.0	0	-235.8
130	龙潭	13.0074	2194.12	-28539.8	-2054.88	0.0	0	-2054.88
131	龙头石	6	2114.32	-12685.92	-913.4	38454.9279	0	37541.53
132	龙溪沟	0.0141	2114.32	-29.81	-2.16	0.0	0	-2.16
133	龙源	8.73	2114.32	-18458.01	-1328.99	0.0	0	-1328.99
134	楼方	3.6983	2114.32	-7819.39	-563.01	0.0	0	-563.01

2021年5月四川省调直调常规能源发电厂辅助服务补偿及并网运行考核费用分摊情况表

时间:2021-04-26 - 2021-05-25

电价单位:元/每万千瓦时电量单位:万千瓦时电费单位:元

序号	电 厂	考核电量 (不含黑启动)	预结算电价	原始考核费用	实际考核费用 (常规能源承担辅助服务补偿费用)	辅助服务补偿费用	年度补偿费用	加入调试运行差额资金后的合计
135	炉城	12.7557	2114.32	-26969.63	-1941.83	0.0	0	-1941.83
136	绿叶	1.0412	2114.32	-2201.43	-158.51	0.0	0	-158.51
137	马回	8	2390.96	-19127.68	-1377.21	0.0	0	-1377.21
138	马拟	33.6615	2114.32	-71171.18	-5124.34	0.0	0	-5124.34
139	毛尔盖	5.5541	2349.16	-13047.47	-939.44	10005.0	0	9065.56
140	毛滩	11.1166	2260.24	-25126.18	-1809.11	0.0	0	-1809.11
141	民治	9.9033	2260.24	-22383.83	-1611.65	1698.78	0	87.13
142	明礼	46.9378	1927.36	-90466.04	-6513.57	0.0	0	-6513.57
143	明台	2.1763	2260.24	-4918.96	-354.18	0.0	0	-354.18
144	磨西	12.1553	2114.32	-25700.19	-1850.43	0.0	0	-1850.43
145	木坡	1.2965	2260.24	-2930.4	-211.01	70.29	0	-140.72
146	木座	0.244	2114.32	-515.89	-37.16	0.0	0	-37.16
147	纳瓦	1.7637	2260.24	-3986.39	-287.03	707.75	0	420.72
148	南坪	16.7291	2114.32	-35370.67	-2546.69	0.0	0	-2546.69
149	南桤河	34.8064	1724.44	-60021.55	-4321.56	0.0	0	-4321.56
150	尼河	28.1113	2114.32	-59436.28	-4279.43	0.0	0	-4279.43
151	娘拥	55.364	2260.24	-125135.93	-9009.8	0.0	0	-9009.8
152	宁朗	0	2260.24	0	0	5793.6	0	5793.6
153	跑马坪	1.1936	2349.16	-2803.96	-201.91	0.0	0	-201.91
154	偏桥	0	2114.32	0	0	0.0	0	0
155	坪头	0.8048	2114.32	-1701.6	-122.54	0.0	0	-122.54
156	平翁	21.6808	2260.24	-49003.81	-3528.3	0.0	0	-3528.3
157	瀑布沟	9.5	2539.16	-24122.02	-1736.76	60583.05	0	58846.29
158	七星	0.262	2114.32	-553.95	-39.9	0.0	0	-39.9
159	千佛岩	21.965	2114.32	-46441.04	-3343.77	0.0	0	-3343.77
160	青居	7.606	2114.32	-16081.52	-1157.89	0.0	0	-1157.89
161	清水沟	0.0149	2260.24	-33.68	-2.44	0.0	0	-2.44
162	晴朗	6.0015	2114.32	-12689.09	-913.64	0.0	0	-913.64
163	去学	635.2731	2568.8	-1631889.54	-117496.12	1203.31	0	-116292.81
164	热枯河	3.4201	2114.32	-7231.19	-520.66	0.0	0	-520.66
165	热水塘	60.4666	2114.32	-127845.74	-9204.91	0.0	0	-9204.91
166	仁宗海	0	2371.2	0	0	0.0	0	0
167	菜丁	0.9073	2114.32	-1918.32	-138.14	0.0	0	-138.14
168	若水	11.5	2260.24	-25992.76	-1871.5	14746.0318	0	12874.53

2021年5月四川省调直调常规能源发电厂辅助服务补偿及并网运行考核费用分摊情况表

时间:2021-04-26 - 2021-05-25

电价单位:元/每万千瓦时电量单位:万千瓦时电费单位:元

序号	电 厂	考核电量 (不含黑启动)	预结算电价	原始考核费用	实际考核费用 (常规能源承担辅助服务补偿费用)	辅助服务补偿费用	年度补差费用	加入调试运行差额资金后的合计
169	撒多	17.2601	2260.24	-39011.97	-2808.88	0.0	0	-2808.88
170	三奥	0.2445	2260.24	-552.63	-39.8	0.0	0	-39.8
171	三岔	0.2546	2114.32	-538.31	-38.78	0.0	0	-38.78
172	三江	2.0414	2114.32	-4316.17	-310.78	0.0	0	-310.78
173	三棵树	13.0559	2114.32	-27604.35	-1987.53	0.0	0	-1987.53
174	三埡河	2	2114.32	-4228.64	-304.48	0.0	0	-304.48
175	沙南	17.5034	2260.24	-39561.88	-2848.48	0.0	0	-2848.48
176	沙坪	15	2114.32	-31714.8	-2283.48	6159.31	0	3875.83
177	沙溪	5.4368	2297.48	-12490.94	-899.37	0.0	0	-899.37
178	沙嘴	11.8013	2114.32	-24951.72	-1796.54	0.0	0	-1796.54
179	杉树坪	3.6716	2114.32	-7762.94	-558.95	0.0	0	-558.95
180	山棱岗	1.207	2260.24	-2728.11	-196.44	0.0	0	-196.44
181	上石盘	10.2791	2972.36	-30553.19	-2199.84	0.0	0	-2199.84
182	上松	4.7745	2114.32	-10094.82	-726.84	0.0	0	-726.84
183	上通坝	18.6514	2260.24	-42156.64	-3035.3	0.0	0	-3035.3
184	深溪沟	3	2201.72	-6605.16	-475.58	11467.58	0	10992
185	圣达	12.5	2114.32	-26429	-1902.91	26703.2318	0	24800.32
186	狮子坪	4.8232	2406.92	-11609.06	-835.87	0.0	0	-835.87
187	石碛楼	29.0393	2260.24	-65635.79	-4725.79	0.29	0	-4725.5
188	石棉矿	0.4342	2040.6	-886.03	-63.81	0.0	0	-63.81
189	双滩	3.6363	2260.24	-8218.91	-591.78	0.0	0	-591.78
190	水打坝	0	2114.32	0	0	0.0	0	0
191	水津关	20.6792	2114.32	-43722.45	-3148.03	0.0	0	-3148.03
192	水牛家	0.1413	2812	-397.34	-28.62	0.0	0	-28.62
193	硕梁	149.7862	2260.24	-338552.76	-24375.82	0.0	0	-24375.82
194	硕中	16	2260.24	-36163.84	-2603.81	4185.0	0	1581.19
195	四板沟	9.3633	2114.32	-19797.01	-1425.4	0.0	0	-1425.4
196	松源	44.8823	2114.32	-94895.54	-6832.49	0.0	0	-6832.49
197	苏巴姑	1.7044	2114.32	-3603.65	-259.48	287.08	0	27.6
198	梭罗沟	5.4695	2260.24	-12362.38	-890.1	0.0	0	-890.1
199	踏卡	0	2114.32	0	0	5752.07	0	5752.07
200	太平驿	358.4557	2128.76	-763066.16	-54940.81	7999.94	0	-46940.87
201	唐元	2.2808	2260.24	-5155.16	-371.18	0.0	0	-371.18
202	桃坪	11.7848	2187.28	-25776.66	-1855.93	0.0	0	-1855.93

2021年5月四川省调直调常规能源发电厂辅助服务补偿及并网运行考核费用分摊情况表

时间:2021-04-26 - 2021-05-25

电价单位:元/每万千瓦时电量单位:万千瓦时电费单位:元

序号	电 厂	考核电量 (不含黑启动)	预结算电价	原始考核费用	实际考核费用 (常规能源承担辅助服务补偿费用)	辅助服务补偿费用	年度补差费用	加入调试运行差额资金后的合计
203	腾达	2.9755	2260.24	-6725.34	-484.24	0.0	0	-484.24
204	天龙湖	2.645	2114.32	-5592.38	-402.67	0.0	0	-402.67
205	天元	0.3984	2260.24	-900.48	-64.85	0.0	0	-64.85
206	田湾河	0.5	2114.32	-1057.16	-76.12	125703.995	0	125627.87
207	铁厂河	0	2114.32	0	0	9860.39	0	9860.39
208	亭子口	11.5	3538.56	-40693.44	-2929.95	64225.2931	0	61295.34
209	铜街子	9	1599.8	-14398.2	-1036.69	71340.9992	0	70304.31
210	铜陵	2.5122	2568.8	-6453.34	-464.66	0.0	0	-464.66
211	铜头	4.6994	2382.6	-11196.79	-806.18	0.0	0	-806.18
212	洼塘	0.3659	2114.32	-773.63	-55.72	0.0	0	-55.72
213	瓦古脚	1.8144	2260.24	-4100.98	-295.29	0.0	0	-295.29
214	瓦屋山	16.3233	2812	-45901.12	-3304.9	3504.31	0	199.41
215	万和	3.8037	2187.28	-8319.76	-599.04	0.0	0	-599.04
216	威州	55.0632	2114.32	-116421.23	-8382.34	36.58	0	-8345.76
217	围海	0.4247	2114.32	-897.95	-64.67	0.0	0	-64.67
218	卧罗桥	14.8476	2260.24	-33559.14	-2416.27	0.0	0	-2416.27
219	五一桥	0.6575	2114.32	-1390.17	-100.11	0.0	0	-100.11
220	溪古	5.9786	2568.8	-15357.83	-1105.78	3559.2	0	2453.42
221	洗马姑	10.8899	2114.32	-23024.73	-1657.8	0.0	0	-1657.8
222	下松	7.4205	2114.32	-15689.31	-1129.65	0.0	0	-1129.65
223	下寨子	18.3594	2114.32	-38817.65	-2794.89	0.0	0	-2794.89
224	仙女堡	0.4735	2114.32	-1001.13	-72.1	0.0	0	-72.1
225	小沟头	79.613	2114.32	-168327.36	-12119.6	0.0	0	-12119.6
226	小关子	16.1678	2114.32	-34183.9	-2461.26	0.0	0	-2461.26
227	小河	0.3239	2114.32	-684.83	-49.33	0.0	0	-49.33
228	小龙	5.5282	2187.28	-12091.72	-870.62	0.0	0	-870.62
229	小三峡	69.7327	2112.8	-147331.25	-10607.87	0.0	0	-10607.87
230	小天都	6.1703	2114.32	-13045.99	-939.32	1044.4	0	105.08
231	小兴场	1.5742	2114.32	-3328.36	-239.66	0.0	0	-239.66
232	小姓	2.7541	2114.32	-5823.05	-419.28	0.0	0	-419.28
233	斜卡	0	2568.8	0	0	42.41	0	42.41
234	新城	2.7559	2297.48	-6331.63	-455.89	0.0	0	-455.89
235	新马	14.6511	2114.32	-30977.11	-2230.37	0.0	0	-2230.37
236	秀观	2.0251	2114.32	-4281.71	-308.29	0.0	0	-308.29

2021年5月四川省调直调常规能源发电厂辅助服务补偿及并网运行考核费用分摊情况表

时间:2021-04-26 - 2021-05-25

电价单位:元/每万千瓦时电量单位:万千瓦时电费单位:元

序号	电 厂	考核电量 (不含黑启动)	预结算电价	原始考核费用	实际考核费用 (常规能源承担辅助服务补偿费用)	辅助服务补偿费用	年度补差费用	加入调试运行差额资金后的合计
237	薛城	12.0007	2114.32	-25373.32	-1826.89	0.0	0	-1826.89
238	雅都	1.2767	2114.32	-2699.35	-194.37	0.0	0	-194.37
239	雅家埂	23.4989	2114.32	-49684.19	-3577.28	0.0	0	-3577.28
240	烟岗	3.2062	2349.16	-7531.88	-542.3	0.0	0	-542.3
241	岩坝	11.8162	2114.32	-24983.23	-1798.81	0.0	0	-1798.81
242	岩禾	21.5182	2260.24	-48636.3	-3501.83	0.0	0	-3501.83
243	姚河坝	5.4487	2114.32	-11520.3	-829.48	0.0	0	-829.48
244	冶勒	19.4198	3413.16	-66282.88	-4772.39	3774.0	0	-998.39
245	叶塘	2.2961	2114.32	-4854.69	-349.55	0.0	0	-349.55
246	一颗印	113.9245	2260.24	-257496.71	-18539.79	0.0	0	-18539.79
247	阴坪	0.3461	2114.32	-731.77	-52.7	0.0	0	-52.7
248	英雄坡	1.1341	2114.32	-2397.85	-172.66	0.0	0	-172.66
249	映秀湾	0	4012	0	0	0.0	0	0
250	油坊沟	0	2260.24	0	0	0.0	0	0
251	鱼洞	19.2965	2114.32	-40798.98	-2937.55	0.0	0	-2937.55
252	渔子溪	0	4012	0	0	0.0	0	0
253	雨城	14.3475	2382.6	-34184.35	-2461.29	0.0	0	-2461.29
254	禹源坝	1.1117	2260.24	-2512.71	-180.93	0.0	0	-180.93
255	玉津	1.0531	2260.24	-2380.26	-171.39	0.0	0	-171.39
256	玉龙	0.2154	2114.32	-455.42	-32.81	0.0	0	-32.81
257	玉田	5.9266	2114.32	-12530.52	-902.21	0.0	0	-902.21
258	赞拉	1.5816	2260.24	-3574.8	-257.39	0.0	0	-257.39
259	赵家山	120.6223	2114.32	-255034.14	-18362.48	0.0	0	-18362.48
260	枕头坝	2.5	2260.24	-5650.6	-406.86	16140.0	0	15733.14
261	中坝	20.8245	2114.32	-44029.66	-3170.15	0.0	0	-3170.15
262	中山	41.4298	2114.32	-87595.85	-6306.91	0.0	0	-6306.91
263	舟坝	9.0022	2385.64	-21476.01	-1546.29	0.0	0	-1546.29
264	竹格多	0.4742	2114.32	-1002.61	-72.2	0.0	0	-72.2
265	紫兰坝	7.4023	2333.96	-17276.67	-1243.94	0.0	0	-1243.94
266	紫坪铺	11	2276.2	-25038.2	-1802.77	17797.4803	0	15994.71
267	仔达寨	7.4072	2114.32	-15661.19	-1127.62	0.0	0	-1127.62
268	自一里	0.5213	2114.32	-1102.2	-79.38	5548.2	0	5468.82
269	宗上	41.9878	2260.24	-94902.51	-6833	670.5	0	-6162.5
270	足木	14.1137	2114.32	-29840.88	-2148.56	0.0	0	-2148.56

2021年5月四川省调直调常规能源发电厂辅助服务补偿及并网运行考核费用分摊情况表

时间:2021-04-26 - 2021-05-25

电价单位:元/每万千瓦时电量单位:万千瓦时电费单位:元

序号	电 厂	考核电量 (不含黑启动)	预结算电价	原始考核费用	实际考核费用 (常规能源承担辅助服务补偿费用)	辅助服务补偿费用	年度补差费用	加入调试运行差额资金后的合计
271	泸定	37.8324	2201.72	-83296.35	-5997.36	45242.8635	0	39245.5
272	泗耳	0.4936	2114.32	-1043.63	-75.16	0.0	0	-75.16
273	驷马桥	27.0856	2114.32	-57267.63	-4123.28	0.0	0	-4123.28
274	杵坝	5.6918	2114.32	-12034.29	-866.49	0.0	0	-866.49
275	碓磑	22.4747	2517.88	-56588.6	-4074.39	4171.8	0	97.41
276	蹇团	3.214	2187.28	-7029.92	-506.16	0.0	0	-506.16
277	博能	0	4012	0	0	0.0	0	0
278	长安	60	4012	-240720	-17331.86	0.0	0	-17331.86
279	陈边	0	4012	0	0	0.0	0	0
280	达州燃机	2.9262	5040	-14748.05	-1061.88	0.0	0	-1061.88
281	大古井	0	4012	0	0	0.0	0	0
282	定鞍	0	4012	0	0	0.0	0	0
283	东岳	66.659	4012	-267435.91	-19255.41	2913.6	0	-16341.81
284	都尉燃机	0	4012	0	0	0.0	0	0
285	方山	343.6527	4012	-1378734.63	-99268.96	15081.2	0	-84187.76
286	高坝	48.9934	6514.19	-319152.32	-22978.99	0.0	0	-22978.99
287	高海	0	4012	0	0	0.0	0	0
288	高照	0	4012	0	0	0.0	0	0
289	光大	0	4012	0	0	0.0	0	0
290	广安	16.0035	4126.06	-66031.4	-4754.28	4197.6	0	-556.68
291	广安扩建	88.6324	4012	-355593.19	-25602.73	8273.4	0	-17329.33
292	广安三期	310.8529	4012	-1247141.83	-89794.27	11969.4	0	-77824.87
293	广武	0	4012	0	0	0.0	0	0
294	海诺尔	0	4012	0	0	0.0	0	0
295	华阳燃机	0	5040	0	0	0.0	0	0
296	画龙湾	0	4012	0	0	0.0	0	0
297	黄龙	0	4012	0	0	0.0	0	0
298	佳境	0	4012	0	0	0.0	0	0
299	江油新厂	394.7582	4156.72	-1640899.31	-118144.83	7750.05	0	-110394.78
300	金水湾	0	4012	0	0	0.0	0	0
301	金堂	271.9015	4012	-1090868.82	-78542.62	11056.2	0	-67486.42
302	九洪	0	4012	0	0	0.0	0	0
303	梨树寺	0	4012	0	0	0.0	0	0
304	李渡	0	4012	0	0	0.0	0	0

2021年5月四川省调直调常规能源发电厂辅助服务补偿及并网运行考核费用分摊情况表

时间:2021-04-26 - 2021-05-25

电价单位:元/每万千瓦时电量单位:万千瓦时电费单位:元

序号	电厂	考核电量(不含黑启动)	预结算电价	原始考核费用	实际考核费用(常规能源承担辅助服务补偿费用)	辅助服务补偿费用	年度补差费用	加入调试运行差额资金后的合计
305	鲤鱼溪	0	4012	0	0	0.0	0	0
306	梁平	0	4012	0	0	0.0	0	0
307	临巴	45.4689	4012	-182421.23	-13134.36	7935.95	0	-5198.41
308	猫儿关	0	4012	0	0	0.0	0	0
309	民强	0	4012	0	0	0.0	0	0
310	南岳	0	4012	0	0	0.0	0	0
311	戎州	93.8714	4012	-376612.06	-27116.1	12102.6	0	-15013.5
312	三峰	0	4012	0	0	0.0	0	0
313	三瓦窑	55.4054	4012	-222286.46	-16004.66	0.0	0	-16004.66
314	盛民	0	5830	0	0	0.0	0	0
315	苏房梁	0	3742	0	0	0.0	0	0
316	太白	28.9107	4012	-115989.73	-8351.28	12613.72	0	4262.44
317	同安	0	4012	0	0	0.0	0	0
318	同德	0	4012	0	0	0.0	0	0
319	万兴	0	4012	0	0	0.0	0	0
320	旺能	0	4012	0	0	0.0	0	0
321	威澳	0	4012	0	0	0.0	0	0
322	闻家冲	0	4012	0	0	0.0	0	0
323	五桐	0	4012	0	0	0.0	0	0
324	肖家	0	4012	0	0	0.0	0	0
325	新平	513.086	4012	-2058501.03	-148212.18	3270.0	0	-144942.18
326	兴泸	0	4012	0	0	0.0	0	0
327	羊老坪	0	4012	0	0	0.0	0	0
328	阳关	0	4012	0	0	0.0	0	0
329	营峰	0	4012	0	0	0.0	0	0
330	盈基	0	4012	0	0	0.0	0	0
331	粤丰	0	4012	0	0	0.0	0	0
332	云潭	17.926	4384	-78587.58	-5658.32	4737.0	0	-921.32
333	云潭扩建	571.3884	4012	-2292410.26	-165051.25	40849.62	0	-124201.63
334	中科	0	4012	0	0	0.0	0	0
335	中眉	0	4012	0	0	0.0	0	0
336	琦丰	0	4012	0	0	0.0	0	0
337	旌阳	0	4012	0	0	0.0	0	0
338	合计	7297.9011	0	-21804915.27	-1569954.76	2390526.96	0	820572.2

附件4

2021年5月四川省调直调风电、光伏发电厂并网运行考核情况表

时间:2021-04-26 - 2021-05-25
电价单位:元/每万千瓦时 电量单位:万千瓦时 电费单位:元

序号	电 厂	考核电量总计	电价	考核费用	有功变化率考核	功率预测考核	非计划停运考核	无功电压考核	自动化设备考核	信息报送考核
1	博洛拉达	45.34448	4012	-181922.05	0.2359	45.10858	0	0	0	0
2	大德	119.87481	4012	-480937.74	3.44516	115.87752	0	0.55213	0	0
3	德昌	77.77759	4012	-312043.69	1.23895	76.53864	0	0	0	0
4	德耀	43.5606	4012	-174765.13	1.00195	41.76451	0	0	0	0.79414
5	芳地坪	44.15462	4012	-177148.34	0.02283	23.72381	5.466	14.94198	0	0
6	干坝子	62.81592	4012	-252017.47	0.243	51.27292	11.3	0	0	0
7	海口	27.15892	4012	-108961.59	0.97175	26.18717	0	0	0	0
8	红和	39.19586	4012	-157253.79	0.33701	38.85885	0	0	0	0
9	黄茅埂	89.07765	4012	-357379.53	0.31518	84.7053	0	0	0	4.05717
10	火烈	69.51426	4012	-278891.21	0.29496	40.04936	11.148	14.30608	0	3.71586
11	金格	150.66184	4012	-604455.3	0.64189	146.64367	0	0	0	3.37628
12	拉马	93.26584	4012	-374182.55	0.09036	93.17548	0	0	0	0
13	凉风坳	184.58973	4012	-740574	0.98494	178.59373	0	0	0	5.01106
14	龙恩	90.56089	4012	-363330.29	0.00857	81.00747	0	0	0	9.54485
15	鲁基	19.90287	4012	-79850.31	0	19.90287	0	0	0	0
16	鲁南	62.43484	4012	-250488.58	0.1433	62.29154	0	0	0	0
17	玛施金	42.79009	4012	-171673.84	0.07756	42.71253	0	0	0	0
18	马鸣	20.54404	4012	-82422.69	0.1508	19.94753	0	0	0	0.44571
19	马宗	121.92428	4012	-489160.21	0.00091	117.33064	0	0	0	4.59273
20	漫天岭	52.43088	4012	-210352.69	0.0534	37.44111	6.638	0	0	8.29837
21	普天辅	70.23171	4012	-281769.62	0.0026	66.28418	0	0	0	3.94493
22	清风	10.9183	4012	-43804.22	1.22137	9.69693	0	0	0	0
23	赛果乐	246.00813	4012	-986984.62	0.12217	245.88596	0	0	0	0
24	三地	71.77656	4012	-287967.56	0.03206	71.7445	0	0	0	0
25	铁达	36.82485	4012	-147741.3	0.03947	36.43966	0	0.34572	0	0
26	瓦库	36.17344	4012	-145127.84	6.44549	26.13866	0	0	0	3.58929
27	望江坪	20.30003	4012	-81443.72	0.77744	19.52259	0	0	0	0
28	摇铃	227.11766	4012	-911196.05	0	224.1273	0	0	0	2.99036
29	伊达	94.58582	4012	-379478.31	0.00328	55.91226	0	34.32532	0	4.34496

2021年5月四川省调直调风电、光伏发电厂并网运行考核情况表

时间:2021-04-26 - 2021-05-25

电价单位:元/每万千瓦时 电量单位:万千瓦时 电费单位:元

序号	电 厂	考核电量总计	电价	考核费用	有功变化率考核	功率预测考核	非计划停运考核	无功电压考核	自动化设备考核	信息报送考核
30	云顶山	101.86445	4012	-408680.17	0.71055	95.70414	0	0.77853	0	4.67123
31	阿拉学	1.61226	4012	-6468.39	1.57226	0.04	0	0	0	0
32	八角碛	2.33263	4012	-9358.51	1.38107	0.95156	0	0	0	0
33	白鸟	2.0182	4012	-8096.98	2.01819	0	0	0	0	0
34	栢栢箐	5.76268	4012	-23119.87	1.31135	0	0	0	0	4.45133
35	包谷坪	7.10081	4012	-28488.45	6.36046	0.15	0	0	0	0.59035
36	补约	7.80405	4012	-31309.85	1.47729	6.32676	0	0	0	0
37	昌盛	0.049	4012	-196.59	0	0.049	0	0	0.00024	0.00032
38	达拉寨	6.9712	4012	-27968.45	6.9412	0.03	0	0	0	0
39	大宝鼎	10.24382	4012	-41098.21	1.64806	8.59576	0	0	0	0
40	大田	2.34795	4012	-9419.98	0.47132	1.75124	0	0	0	0.12539
41	德格	12.1428	4012	-48716.91	10.37841	1.76439	0	0	0	0
42	定曲	7.12014	4012	-28566	6.10408	1.01606	0	0	0	0
43	公达	3.72031	4012	-14925.88	1.89639	0.66407	0	1.15985	0	0
44	贡唐岗	16.49589	4012	-66181.51	7.73848	8.07179	0	0	0	0.68562
45	花海	9.82822	4012	-39430.82	3.08298	0.42	0	0	6.32524	0
46	灰力苏	2.41697	4012	-9696.88	1.99214	0.42483	0	0	0	0
47	惠金	9.17547	4012	-36811.99	4.45044	0.08008	0	2.64282	0	2.00213
48	浑水塘	5.10422	4012	-20478.13	5.07422	0.03	0	0	0	0
49	洁源	2.28521	4012	-9168.26	1.89222	0	0	0.39299	0	0
50	金安	3.81333	4012	-15299.08	2.81309	1.00024	0	0	0	0
51	兰措玛	33.18632	4012	-133143.52	4.17362	29.0127	0	0	0	0
52	洛乌沟	8.02719	4012	-32205.09	6.34881	1.32	0	0	0	0.35838
53	美兴	5.04384	4012	-20235.89	0.33892	2.03825	0	2.66667	0	0
54	棉桠	4.91347	4012	-19712.84	4.91347	0	0	0	0	0
55	普隆村	4.82535	4012	-19359.3	4.73415	0.0912	0	0	0	0
56	若先	5.31711	4012	-21332.25	5.25711	0.06	0	0	0	0
57	三夫桥	6.70272	4012	-26891.31	1.52646	5.17626	0	0	0	0
58	树堡	3.76867	4012	-15119.9	1.72297	0	0	0	0	2.0457
59	斯乡龙	16.95311	4012	-68015.88	5.89523	4.1467	0	0	3.45559	3.45559
60	太阳坡	0.09997	4012	-401.08	0	0	0	0.09997	0	0

2021年5月四川省调直调风电、光伏发电厂并网运行考核情况表

时间:2021-04-26 - 2021-05-25

电价单位:元/每万千瓦时 电量单位:万千瓦时 电费单位:元

序号	电 厂	考核电量总计	电价	考核费用	有功变化率考核	功率预测考核	非计划停运考核	无功电压考核	自动化设备考核	信息报送考核
61	塘泥湾	22.98664	4012	-92222.4	8.81516	13.71907	0	0	0	0.45241
62	特里木	23.26267	4012	-93329.83	4.78424	18.47843	0	0	0	0
63	瓦洛	0	4012	-0	0	0	0	0	0	0
64	万家乡	4.53749	4012	-18204.41	4.10946	0.42803	0	0	0	0
65	西里	19.46455	4012	-78091.77	3.51678	14.16741	0	0	0	1.78036
66	下大沟	3.00051	4012	-12038.05	2.88051	0.12	0	0	0	0
67	小南海	1.38523	4012	-5557.54	0.54989	0.83534	0	0	0	0
68	新那伽	25.71927	4012	-103185.71	23.23662	2.48265	0	0	0	0
69	宜木	4.28691	4012	-17199.08	2.13926	2.14765	0	0	0	0
70	益门	15.09097	4012	-60544.97	2.05821	13.03276	0	0	0	0
71	彭冠	2.85767	4012	-11464.97	2.77759	0.08008	0	0	0	0
72	正斗	17.08107	4012	-68529.25	14.66505	1.38301	0	0	0	1.03301
73	正勉	17.40625	4012	-69833.88	16.02995	1.3763	0	0	0	0
74	竹林坡	2.35607	4012	-9452.55	2.15499	0	0	0.20108	0	0
75	卓坤	5.82183	4012	-23357.18	5.17562	0.64621	0	0	0	0
76	子越	19.52705	4012	-78342.52	8.69979	9.9944	0	0	0	0.83286
77	宸光	17.60205	4012	-70619.42	5.46107	10.64746	0	0	0	1.49352
78	合计	2782.9501	0	-11165195.74	230.18143	2357.3391	34.552	72.41314	9.78107	78.68391

附件5

2021年5月四川省调直调风电、光伏发电厂考核分摊情况表

时间:2021-04-26 - 2021-05-25										
序号	电厂	考核电量	电价	考核费用	考核返还费用	电价单位: 元/每万千瓦时		电量单位: 万千瓦时		合计
						辅助服务分摊费用	年度补差费用	电度单位: 元	电度单位: 元	
1	博洛拉达	45.34448	4012	-181922.05	224317.09	-2077.67	0	0	40317.37	
2	大德	119.87481	4012	-480937.74	575359.82	-5329.09	0	0	89092.99	
3	德昌	77.77759	4012	-312043.69	386835.39	-3582.95	0	0	71208.75	
4	德耀	43.5606	4012	-174765.13	82755.22	-766.49	0	0	-92776.4	
5	劳地坪	44.15462	4012	-177148.34	94942.09	-879.37	0	0	-83085.62	
6	干坝子	62.81592	4012	-252017.47	588791.25	-5453.5	0	0	331320.28	
7	海口	27.15892	4012	-108961.59	118605.28	-1098.54	0	0	8545.15	
8	红和	39.19586	4012	-157253.79	407132.85	-3770.94	0	0	246108.12	
9	黄茅埂	89.07765	4012	-357379.53	422783.93	-3915.91	0	0	61488.49	
10	火烈	69.51426	4012	-278891.21	193608.53	-1793.24	0	0	-87075.92	
11	金格	150.66184	4012	-604455.3	351830.31	-3258.72	0	0	-255883.71	
12	拉马	93.26584	4012	-374182.55	584750.95	-5416.08	0	0	205152.32	
13	凉风坳	184.58973	4012	-740574	522184.62	-4836.57	0	0	-223225.95	
14	龙恩	90.56089	4012	-363330.29	142090.81	-1316.07	0	0	-222555.55	
15	鲁基	19.90287	4012	-79850.31	169395.09	-1568.97	0	0	87975.81	
16	鲁南	62.43484	4012	-250488.58	265082.16	-2455.24	0	0	12138.34	
17	玛施金	42.79009	4012	-171673.84	148066.41	-1371.42	0	0	-24978.85	
18	马鸣	20.54404	4012	-82422.69	46446.61	-430.2	0	0	-36406.28	
19	马宗	121.92428	4012	-489160.21	478592.47	-4432.82	0	0	-15000.56	
20	漫天岭	52.43088	4012	-210352.69	172948.72	-1601.88	0	0	-39005.85	
21	青天铺	70.23171	4012	-281769.62	411087.79	-3807.57	0	0	125510.6	
22	清风	10.9183	4012	-43804.22	49113.8	-454.9	0	0	4854.68	
23	寨果乐	246.00813	4012	-986984.62	468355.65	-4338	0	0	-522966.97	
24	三地	71.77656	4012	-287967.56	556049.44	-5150.24	0	0	262931.64	
25	铁达	36.82485	4012	-147741.3	360264.09	-3336.84	0	0	209185.95	
26	瓦库	36.17344	4012	-145127.84	93506.92	-866.08	0	0	-52487	
27	望江坪	20.30003	4012	-81443.72	95679.53	-886.2	0	0	13349.61	
28	摇铃	227.11766	4012	-911196.05	311615.56	-2886.24	0	0	-602466.73	
29	伊达	94.58582	4012	-379478.31	226387.29	-2096.84	0	0	-155187.86	
30	云顶山	101.86445	4012	-408680.17	162257.47	-1502.86	0	0	-247925.56	
31	阿拉学	1.61226	4012	-6468.39	13059.36	-120.96	0	0	6470.01	

2021年5月四川省调直调风电、光伏发电厂考核分摊情况表

时间:2021-04-26 - 2021-05-25

电价单位:元/每万千瓦时 电量单位:万千瓦时 电费单位:元

序号	电厂	考核电量	电价	考核费用	考核返还费用	辅助服务分摊费用	年度补差费用	合计
32	八角碛	2.33263	4012	-9358.51	31663.74	-293.28	0	22011.95
33	白鸟一期	0.61979	4012	-2486.58	63858.52	-591.47	0	60780.47
34	白鸟二期	0.68659	4012	-2754.59	70741.35	-655.22	0	67331.54
35	白鸟三期	0.71182	4012	-2855.8	73340.61	-679.29	0	69805.52
36	柏栎管	5.76268	4012	-23119.87	92771.59	-859.27	0	68792.45
37	包谷坪	7.10081	4012	-28488.45	61519.02	-569.8	0	32460.77
38	补约	7.80405	4012	-31309.85	31088.77	-287.95	0	-509.03
39	昌盛	0.049	4012	-196.59	5.11	-0.05	0	-191.53
40	达拉寨	6.9712	4012	-27968.45	46789.18	-433.37	0	18387.36
41	大宝鼎	10.24382	4012	-41098.21	44317.74	-410.48	0	2809.05
42	大田	2.34795	4012	-9419.98	13067.43	-121.03	0	3526.42
43	德格	12.1428	4012	-48716.91	62231.81	-576.4	0	12938.5
44	定曲	7.12014	4012	-28566	38351.31	-355.22	0	9430.09
45	公达	3.72031	4012	-14925.88	26858.84	-248.77	0	11684.19
46	贡唐岗	16.49589	4012	-66181.51	71446.46	-661.75	0	4603.2
47	花海	9.82822	4012	-39430.82	32956.54	-305.25	0	-6779.53
48	灰力苏	2.41697	4012	-9696.88	30135.14	-279.12	0	20159.14
49	惠金	9.17547	4012	-36811.99	41727.13	-386.48	0	4528.66
50	浑水塘	5.10422	4012	-20478.13	42456.31	-393.24	0	21584.94
51	洁源	2.28521	4012	-9168.26	40952.72	-379.31	0	31405.15
52	金安	3.81333	4012	-15299.08	30575.62	-283.2	0	14993.34
53	兰错玛	33.18632	4012	-133143.52	39780.4	-368.45	0	-93731.57
54	洛乌沟	8.02719	4012	-32205.09	37345.91	-345.91	0	4794.91
55	美兴	5.04384	4012	-20235.89	61752.09	-571.96	0	40944.24
56	棉柳	4.91347	4012	-19712.84	64214.21	-594.76	0	43906.61
57	普隆村	4.82535	4012	-19359.3	41280.92	-382.35	0	21539.27
58	若先	5.31711	4012	-21332.25	29519.38	-273.41	0	7913.72
59	三兴桥	6.70272	4012	-26891.31	23142.83	-214.35	0	-3962.83
60	树堡	3.76867	4012	-15119.9	71058.65	-658.16	0	55280.59
61	斯乡龙	16.95311	4012	-68015.88	72018.96	-667.05	0	3336.03
62	太阳坡	0.09997	4012	-401.08	52092.57	-482.49	0	51209
63	塘泥湾	22.98664	4012	-92222.4	47144.96	-436.67	0	-45514.11
64	特里木	23.26267	4012	-93329.83	26047.42	-241.26	0	-67523.67
65	瓦洛	0	4012	0	0	-0	0	0

2021年5月四川省调直调风电、光伏发电厂考核分摊情况表

时间:2021-04-26 - 2021-05-25		电价单位: 元/每万千瓦时					电量单位: 万千瓦时		电费单位: 元	
序号	电厂	考核电量	电价	考核费用	考核返还费用	辅助服务分摊费用	年度补差费用	合计		
66	万家山	4.53749	4012	-18204.41	44603.82	-413.13	0	25986.28		
67	西里	19.46455	4012	-78091.77	37105.18	-343.68	0	-41330.27		
68	下大沟	3.00051	4012	-12038.05	47069.26	-435.96	0	34595.25		
69	小南海	1.38523	4012	-5557.54	59773.02	-553.63	0	53661.85		
70	新那伽	25.71927	4012	-103185.71	167007.14	-1546.85	0	62274.58		
71	宜木	4.28691	4012	-17199.08	26329.39	-243.87	0	8886.44		
72	益门	15.09097	4012	-60544.97	67904.88	-628.95	0	6730.96		
73	彰冠	2.85767	4012	-11464.97	27388.32	-253.68	0	15669.67		
74	正斗	17.08107	4012	-68529.25	107647	-997.05	0	38120.7		
75	正勉	17.40625	4012	-69833.88	59205.12	-548.37	0	-11177.13		
76	竹林坡	2.35607	4012	-9452.55	52385.32	-485.2	0	42447.57		
77	卓坤	5.82183	4012	-23357.18	93959.23	-870.27	0	69731.78		
78	子越	19.52705	4012	-78342.52	86790.1	-803.87	0	7643.71		
79	震光	17.60205	4012	-70619.42	51878.21	-480.51	0	-19221.72		
80	合计	2782.95009	0	-11165195.74	11165195.74	-103414.19	0	-103414.19		

2021年5月四川省调直调电厂争议受理情况表

争议月份	争议电厂	争议类型	争议分项	状态	争议原因	争议内容	预发布数据 (MWh)	争议后数据 (MWh)	备注
2021年05月01日	公达	电压合格率考核	电压合格率考核	争议无效	美兴、公达光伏电站因特殊运行方式造成当月电压考核，特申请免于考核。	公达光伏电站5月份电压合格率考核。	11.5985	11.5985	经核实，按规则进行考核。
2021年05月01日	美兴	电压合格率考核	电压合格率考核	争议无效	美兴、公达光伏电站因特殊运行方式造成当月电压考核，特申请免于考核。	5月份电压合格率考核。	26.6667	26.6667	经核实，按规则进行考核。
2021年05月01日	大田	功率预测考核	超短期准确率	争议无效	经现场查询我站5月15日、17日起短期准确率分别为94.6%、95.6%，均符合调度相关要求，请核实。	5月份超短期准确率被考核2次	0.5	0.5	经核实，按规则进行考核。
2021年05月01日	兰错玛	功率预测考核	日前预测上报率	争议无效	针对5月预发布内容日前功率预测上报率未上报天数考核的申诉材料，申请免于兰错玛光伏电站2021年5月日前功率预测上报率未上报天数（4月30日-5月25日）52次的考核。	针对2021年5月日前功率预测上报率未上报次数60次，造成此次不合格原因是：调度要求我站于4月25日前完成功率短期预测改造工作，我站于4月29日完成了功率短期预测72小时（三天）改为168小时（7天）的改造工作，经厂家及我站确认，我站功率短期预测改造完成。	229.0477	229.0477	经核实，按规则进行考核。

2021年5月四川省调直调电厂争议受理情况表

争议月份	争议电厂	争议类型	争议分项	状态	争议原因	争议内容	预发布数据 (MWh)	争议后数据 (MWh)	备注
2021年05月01日	兰错玛	功率预测考核	超短期预测上报率	争议无效	针对5月预发布内容超短期预测上报率未上报次数考核, 恳请贵公司免于兰错玛光伏电站2021年5月7、21、22日超短期预测上报率未上报次数共11次的考核。	针对2021年5月7日超短期预测上报率未上报次数7次, 造成此次不合格原因是: 5月7日17:30龙日坝至阿坝光纤中断(联系省调通讯处得知)导致至省调104通道中断, 造成未上报7次。针对2021年5月21、22日超短期预测上报率未上报次数共4次, 造成此次不合格原因是: 21日因主网过频, 电站跳闸, 造成未上报1次。22日配合主网停电, 我站失电, 造成未上报3次。	61.0793	61.0793	经核实, 按规则进行考核。
2021年05月01日	凉风坳	功率预测考核	超短期准确率	争议有效	我站风功率预测系统超短期预测文件168小时上传升级改造, 申请单编号:DC202104-0057, 改造时间为4月20日至27日, 因在改造期间影响超短期准确率, 现申请因升级改造导致产生的超短期功率预测上报率不合格电量17.711万千瓦时免于考核。	我站在风功率预测系统升级改造期间造成风功率预测系统超短期准确率考核。	177.11	147.26	经核实, 免除4月26日超短期准确率考核, 系统升级。
2021年05月01日	凉风坳	功率预测考核	超短期预测上报率	争议有效	我站风功率预测系统超短期预测文件168小时上传升级改造, 申请单编号:DC202104-0057, 改造时间为4月20日至27日, 因在改造期间影响超短期功率预测上报率, 现申请因升级改造导致产生的超短期功率预测上报率不合格电量100.2212万千瓦时, 免于考核。	我站在风功率预测系统升级改造期间造成功率预测系统超短期预测上报率考核。	1002.212	651.4378	经核实, 免除4月26日超短期上报率考核, 系统升级。

2021年5月四川省调直调电厂争议受理情况表

争议月份	争议电厂	争议类型	争议分项	状态	争议原因	争议内容	预发布数据 (MWh)	争议后数据 (MWh)	备注
2021年05月01日	龙恩	功率预测考核	超短期准确率	争议无效	龙恩风电场因4月29日-5月13日为配合白鹤滩接入工程计划停电特此申请免去龙恩电站4月30日、5月12日共计2天超短期准确率考核。	4月30日、5月12日共计2天超短期准确率考核。	281.0	281.0	经核实,按规则进行考核。
2021年05月01日	龙恩	功率预测考核	相关性系数	争议无效	龙恩风电场因4月29日-5月13日为配合白鹤滩接入工程计划停电特此申请免去龙恩电站4月30日、5月12日共计2天相关性系数不合格考核。	龙恩电站4月30日、5月12日共计2天相关性系数不合格考核。	218.1682	218.1682	经核实,按规则进行考核。
2021年05月01日	龙恩	功率预测考核	日前准确率	争议无效	龙恩风电场因4月29日-5月13日为配合白鹤滩接入工程计划停电特此申请免去龙恩电站4月30日、5月12日共计2天日前准确率考核。	4月30日、5月12日共计2天日前准确率考核。	270.0	270.0	经核实,按规则进行考核。
2021年05月01日	马宗	功率预测考核	超短期预测上报率	争议无效	5月预发布前数据的功率预测考核数据中超短期预测上报率未上报次数为6次,而根据场站国能日新功率预测系统查询,5月份仅5月8日19时15分超短期预测上报上传状态失败,共计1次。	关于马宗风电场2021年5月份功率预测考核-超短期预测上报率未上报次数的争议。	275.5641	275.5641	经核实,按规则进行考核。

2021年5月四川省调直调电厂争议受理情况表

争议月份	争议电厂	争议类型	争议分项	状态	争议原因	争议内容	预发布数据 (MWh)	争议后数据 (MWh)	备注
2021年05月01日	特里木	功率预测考核	日前预测上报率	争议有效	<p>根据《关于加强新能源场站功率预测系统管理工作的通知》相关要求，我司（调度命名：特里木光伏电站）已于2021年4月25日完成功率预测系统改造工作，短期功率预测上报省调数据已由72小时延展至168小时。2021年7月5日，我在日常维护中发现，自改造完成后每日08:00上传至省调的短期预测文件以1分钟的间隔重复上传了两次，经与功率预测系统厂家沟通及导出上次上传文件后，查明实际情况为第一次上传文件为168小时预测数据，第二次上传文件为72小时数据，导致最终调度主站认定上报文件为72小时预测数据。查明情况后，我立即要求厂家针对该情况进行了整改，7月6日上报文件预测数据已恢复为168小时。由于调度主站认定我每日上报文件为72小时预测数据，因此导致我司5月日前功率预测上报率被考核15万kWh。鉴于我司已按要求完成短期功率预测上报延展至168小时改造工作，且每日确有按时上报168小时预测数据文件，因此现申请对我司5月日前功率预测上报率被考核电量予以减免。</p>	<p>由于调度主站认定我司每日上报文件为72小时预测数据，因此导致我司5月日前功率预测上报率被考核15万kWh。鉴于我司已按要求完成短期预测上报延展至168小时改造工作，且每日确有按时上报168小时预测数据文件，因此现申请对我司5月日前功率预测上报率被考核电量予以减免。</p>	149.9759	0.0	经核实，免除5月短期上报率考核，升级完成。
2021年05月01日	瓦库	功率预测考核	日前预测上报率	争议无效	<p>瓦库风电场查询功率预测系统，4月26日至5月25日短期功率预测和超短期功率预测数据上传率100%，未发生上传异常情况，因此申请日前预测上报率免考核。</p>	瓦库风电场日前预测上报率考核。	30.8387	30.8387	经核实，按规则进行考核。

2021年5月四川省调直调电厂争议受理情况表

争议月份	争议电厂	争议类型	争议分项	状态	争议原因	争议内容	预发布数据 (MWh)	争议后数据 (MWh)	备注
2021年05月01日	树堡	信息报送考核	数据收集填报及运行分析考核	争议无效	根据考核情况, 会理树堡查看了上报数据及考核通知, 未发现发电计划有错误及未提交情况。特申请免考核数据收集填报及运行分析考核电量0.6819万千瓦h, 请核实。	未及时提交发电计划或填写错误。	6.819	6.819	经核实, 按规则进行考核。
2021年05月01日	兰错玛	非计划停运考核	非计划停运考核	争议有效	5月21日16:20兰错玛电站频率电压保护装置跳开兰麦线151开关(动作值为72.677HZ)。因上级线路故障, 导致兰错玛变电站线路故障, 导致兰错玛变电站失电。因22、23日是地调要求配合停电(计划停电), 故21日20时未进行复电工作。23日20:05进行的复电工作, 23日20:05进行的复电工作。	5月21日16:20兰错玛电站频率电压保护装置跳开兰麦线151开关(动作值为72.677HZ)。因上级线路故障, 导致兰错玛变电站线路故障, 导致兰错玛变电站失电。因22、23日是地调要求配合停电(计划停电), 故21日20时未进行复电工作。23日20:05进行的复电工作。兰错玛电站05月21日不是因为我站原因导致兰麦线停电22、23日也不是因为我站原因导致兰麦线停电, 请核实。	22.89	0	经核实, 由于电网设备故障检修, 电厂配合停电, 免除非计划停运考核。
2021年05月01日	脚基坪	安全管理考核	未按期完成整改	争议有效	脚基坪省网非实时业务发生告警后我站及时联系厂家技术人员进行了处理, 于5月15日完成整改, 并向省调自动化提交了告警分析报告, 特申请免除考核。	脚基坪厂2021年5月14日, 省网非实时业务存在http访问告警(目的IP在国外), 未整改完毕, 记考核12次, 共计24万千瓦时电量。	240.0	0.0	经核实, 电厂已完成整改, 免除相关考核。

2021年5月四川省调直调电厂争议受理情况表

争议月份	争议电厂	争议类型	争议分项	状态	争议原因	争议内容	预发布数据 (MWh)	争议后数据 (MWh)	备注
2021年05月01日	戎州	非计划停运考核	非停时间考核	争议有效	为配合电网安全运行和电网负荷需要,原计划机组检修推迟进行,机组带病运行,发生机组非计划停运,现申请给予减免1083.36万千瓦时非计划停运电量考核。	为配合电网安全运行和电网负荷需要,原计划机组检修推迟进行,机组带病运行,发生机组非计划停运,现申请给予减免1083.36万千瓦时非计划停运电量考核。	10833.6	0	经核实,来水偏枯、电煤供应紧张影响,戎州电厂机组停电检修时间推迟,免除相关考核。
2021年05月01日	方山	日发电计划考核	日发电计划偏差考核	争议有效	方山电厂2021年5月20、21、22日三天超发电量统计有误,肯请重新核算。	方山电厂关于2021年5月不合格电量的争议材料。	13559.306	3436.527	对争议时间段重新进行电量采集和不合格电量计算。
2021年05月01日	官帽舟	日发电计划考核	日发电计划偏差考核	争议有效	我站5月产生不合格电量原因是水头不足,无法满足调令值,水位652.15m时收到满负荷120MW调令,特申请核实。	我站5月产生不合格电量原因是水头不足,无法满足调令值,水位652.15m时收到满负荷120MW调令,特申请核实。	116.354	22.319	经核实,电厂实际水位无法满足负荷曲线运行,免除相关考核。
2021年05月01日	戎州	日发电计划考核	日发电计划偏差考核	争议有效	事故处理产生的考核电量,申请减免考核。	05月12日18时00分,戎州#61机组执行日内滚动计划上网负荷500MW。18时15分,#1炉左后墙底部水冷壁突然泄漏,现场蒸汽外漏特别大,立即对锅炉进行降压、机组将降负荷,汇报省调戎州#61机组锅炉因泄漏不能维持正常运行,紧急进行停机操作,18时40分,省调令:“#1机组退出现货交易,机组调频运行,#1机组负荷必须降至最低后再申请解列”,因省调下发的“19时00分#1机组执行日内滚动计划”的调令是18时07分发出的。造成19时00分——到机组停运,#1机组仍参与现货而被考核,请核实。	984.07	938.714	机组故障停运,补发相关调令。

2021年5月四川省调直调电厂争议受理情况表

争议月份	争议电厂	争议类型	争议分项	状态	争议原因	争议内容	预发布数据 (MWh)	争议后数据 (MWh)	备注
2021年05月01日	荣丁	一次调频考核	一次调频考核	争议有效	荣丁设备一次调频动作正常，请核实。	申请荣丁5月一次调频免考核。	20.0	0.0	经核实机端曲线，机组动作正常，免除相关考核。
2021年05月01日	小沟头	无功考核	月度母线电压合格率考核	争议无效	小沟头出线愿为220KV沟溪线接入灵溪电站送至电网。自年初22KV兴源开关站建成后，由于两站的机组工况运行差异，可能引起无功偏高。小沟头机组励磁系统运行多年，设备老化无法调整励磁无功低于0以下。对于类似问题我站高度重视，年前已开展励磁改造系统设备升级改造工作。目前励磁技改新励磁系统已抵达电站，计划今年11月安装新励磁系统并做相关实验，从而保证电站的线路电压在省调下达的电压曲线范围之内。	在2021年5月8日19:15时至2021年5月26日00:00时，小沟头220KV沟溪线电压有过高值，与省调下达的丰水期电压曲线不一致，且机组无功大于等于0。	764.0	764.0	经核实，按规则进行考核。
2021年05月01日	热水塘	日发电计划考核	日发电计划偏差考核	争议有效	由于2021年4月27日至5月7日，由于TMR采集装置故障电量无法采集及上传。造成我站预发布数据，日发电计划考核电量误差。	日发电量超欠发考核电量误差大	997.649	4.666	经核实，争议时间段TMR采集装置故障，由自动化设备进行考核，日发电计划免除相关考核。

2021年5月四川省调直调电厂有效争议情况表

争议电厂	争议类型	争议分项	争议原因	预发布数据 (单位: MWh)	争议后数据 (单位: MWh)	备注
凉风坳	功率预测考核	超短期预测上报率	我站风功率预测系统短期预测文件168小时上传升级改造,申请单编号:DC202104-0057,改造时间为4月20日至27日,因在改造期间影响超短期准确率,现申请因升级改造导致产生的超短期功率预测上报率不合格电量17.711万千瓦时免于考核。	177.11	147.26	经核实,免除4月26日超短期准确率考核,系统升级。
凉风坳	功率预测考核	超短期准确率	我站风功率预测系统短期预测文件168小时上传升级改造,申请单编号:DC202104-0057,改造时间为4月20日至27日,因在改造期间影响超短期功率预测上报率,现申请因升级改造导致产生的超短期功率预测上报率不合格电量100.2212万千瓦时,免于考核。	1002.212	651.4378	经核实,免除4月26日超短期上报率考核,系统升级。
特里木	功率预测考核	日前预测上报率	已于2021年4月25日完成功率预测系统改造工作,短期功率预测上报省调数据已由72小时延展至168小时。2021年7月5日,我公司在日常维护中发现,自改造完成后每日08:00上传至省调的短期预测文件以1分钟的时间间隔重复上传了两次,经与功率预测系统厂家沟通及导出上送文件调查后,查明实际情况为第一次上送文件为168小时预测数据,第二次上送文件为72小时数据,导致最终调度主站认定上报文件为72小时预测数据。查明情况后,我站立即要求厂家针对该情况进行了整改,7月6日上报文件预测数据已恢复为168小时。由于调度主站认定我司每日上报文件为72小时预测数据,因此导致我司5月日前功率预测上报率被考核15万kWh。鉴于我司已按要求完成短期功率预测上报延展至168小时改造工作,且每日确有按时上报168小时预测数据文件,因此现申请对我司5月日前功率预测上报率被考核电量予以减免。	149.9759	0.0	经核实,免除5月超短期上报率考核,升级完成。

2021年5月四川省调直调电厂有效争议情况表

争议电厂	争议类型	争议分项	争议原因	预发布数据 (单位: MWh)	争议后数据 (单位: MWh)	备注
兰谿玛	非计划停运 考核	非计划停运 考核	5月21日16:20兰谿玛电站频率电压保护装置保护跳开兰谿线151开关(动作值为72.677HZ)。因上级线路安曲变电站至兰谿玛变电站线路故障,导致兰谿玛变电站失电,兰谿线失电。因22、23日是地调要求配合停电(计划停电),故21日20时未进行复电工作,23日20:05进行的复电工作。	22.89	0	经核实,由于电网设备故障检修,电厂配合停电,免除非计划停运考核。
脚基坪	安全管理考 核	未按期完成 整改	脚基坪省网非实时业务发生告警后我站及时联系厂家技术人员进行了处理,于5月15日完成整改,并向省调自动化提交了告警分析报告,特申请免除考核。	240.0	0.0	经核实,电厂已完成整改,免除相关考核。
戒州	非计划停运 考核	非停时间考 核	为配合电网安全运行和电网负荷需要,原计划机组停运等级检修推迟进行,机组带病运行,发生机组非计划停运,现申请给予减免1083.36万千瓦时非计划停运电量考核。	10833.6	0	经核实,来水偏枯、电煤供应紧张影响,戒州电厂机组停电检修时间推迟,免除相关考核。
方山	日发电计划 考核	日发电计划 偏差考核	方山电厂2021年5月20、21、22日三天超发电量统计有误,肯请重新核算。	13559.306	3436.527	对争议时间段重新进行电量采集和不合格电量计算。
官帽舟	日发电计划 考核	日发电计划 偏差考核	我站5月产生不合格电量原因是水头不足,无法满足调令值,水位652.15m时收到满负荷120MW调令,特申请核实。	116.354	22.319	经核实,电厂实际水位无法满足负荷曲线运行,免除相关考核。

2021年5月四川省调直调电厂有效争议情况表

争议电厂	争议类型	争议分项	争议原因	预发布数据 (单位: MWh)	争议后数据 (单位: MWh)	备注
戎州	日发电计划 考核	日发电计划 偏差考核	05月12日18时00分,戎州#61机组执行日内滚动计划上网负荷500MW。18时15分, #1炉左后墙底部水冷壁突然泄漏,现场蒸汽外漏特别大,立即对锅炉进行降压、机组将降负荷,汇报省调戎州#61机组锅炉因泄漏不能维持正常运行,紧急进行停机操作,18时40分,省调令:“#1机组退出现货交易,机组调频运行, #1机组负荷必须降至最低后再申请解列”,因省调下发的“19时00分#1机组执行日内滚动计划”的调令是18时07分发出的。造成19时00分——到机组停运, #1机组仍参与现货而被考核,请核实。	984.07	938.714	机组故障停运,补发相关调令。
荣丁	一次调频考核	一次调频考核	荣丁设备一次调频动作正常,请核实。	20.0	0.0	经核实机端曲线,机组动作正常,免除相关考核。
热水塘	日发电计划 考核	日发电计划 偏差考核	由于2021年4月27日至5月7日,由于TMR采集装置故障电量无法采集及上传。造成我站预发布数据,日发电计划考核电量误差。	997.649	4.666	经核实,争议时间段TMR采集装置故障,由自动化设备进行考核,日发电计划免除相关考核。