

黄冈市发展和改革委员会文件

黄发改审批〔2024〕294号

市发改委关于浠水城市燃气有限公司蕪春至浠水燃气管道建设项目核准的批复

浠水县发改局：

报来《关于核准浠水城市燃气有限公司蕪春至浠水燃气管道建设项目的请示》（浠发改能源〔2024〕5号）及相关材料收悉。依据《行政许可法》《企业投资项目核准和备案管理条例》，结合中铭工程设计咨询有限公司关于《浠水城市燃气有限公司蕪春至浠水燃气管道建设项目申请报告的审查意见》，经研究，现就该项目核准事项批复如下：

一、为解决浠水县新明珠陶瓷、恒洁卫浴等重点招商引资企业天然气用气需求，助推企业做大做强，原则同意建设蕪春至浠水燃气管道项目（项目代码：2406-421125-04-01-149705）。

项目单位为浠水城市燃气有限公司。

二、项目建设地点为于蕪春县、浠水县。

三、项目建设规模：项目拟从蕲春县赤东镇天然气门站接入，敷设 19 公里管道经蕲春李时珍医药工业园区、管窑镇、彭思镇进入浠水境内，向西敷设 10.1 公里至散花镇马垅村，在马垅村分两路建设，一向西敷设 7.2 公里到达兰溪镇，为新明珠公司供气；二向南敷设 9.7 公里至散花镇工业园，为恒洁智能卫浴公司供气。管道全长 46 公里（蕲春段长 19 公里、浠水段长 27 公里），设计管径为 D273，运行压力 1.6Mpa，设计供气量 2 亿方/年。

四、项目总投资 10020.16 万元，其中：项目资本金为 3000 万元，占项目总投资的 30%，其余资金通过银行贷款解决。

五、项目建设要认真落实环境保护措施，严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投运的“三同时”制度，项目环境影响评价文件未经审查批准不得开工建设。

六、项目单位要严格按照核准内容进行项目建设，按照相关要求组织项目竣工验收，并办理备案等手续，未经验收或验收不合格的，不得交付使用。严格按照《城镇燃气管理条例》和相关法律法规和规程规范，在建设和运营中落实安全生产主体责任，建立健全管理制度，加强安全管理，防止发生各类生产安全事故。按照规定，落实年供气量 5% 储气责任。

七、工程设备采购及建设施工按《招标投标法》规定，采用规范的公开招投标方式进行。

八、项目单位要做好项目建设过程中征地、搬迁、生态

保护等工作，妥善处理好项目建设与外部环境的关系，有效预防和化解可能产生的社会风险。

九、核准项目的相关支持文件分别是黄冈市自然资源和规划局《关于浠水燃气有限公司输气管道项目用地预审与选址意见的复函》、黄冈市住建局《关于对〈关于蕲春至浠水燃气管道建设项目再次征求意见的函〉的复函》等。

十、如需对本项目核准文件所规定的建设地点、建设规模、主要建设内容进行调整，请按照《企业投资项目核准和备案管理条例》的有关规定，及时以书面形式提出变更申请，我委将根据项目具体情况，作出是否同意变更的书面决定。

十一、项目单位在项目开工建设前要依据相关法律、行政法规规定办理规划许可、土地使用、资源利用、安全生产、环境影响评价等相关报建手续。

十二、项目予以核准决定或者同意变更决定之日起2年未开工建设，需要延期开工建设的，请项目单位在2年期限届满的30个工作日前，向我委申请延期开工建设。开工建设只能延期一次，期限最长不得超过1年。国家对项目延期开工建设另有规定的，依照其规定。

附件：招标事项核准意见表



附件

招标事项核准意见表

建设项目名称：浠水城市燃气有限公司蕲春至浠水燃气管道
建设项目

类别	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用 招标方式
	全部 招标	部分 招标	委托 招标	自行 招标	公开 招标	邀请 招标	
勘察	✓		✓		✓		
设计	✓		✓		✓		
建安工程	✓		✓		✓		
监理	✓		✓		✓		
主要设备	✓		✓		✓		
重要材料	✓		✓		✓		
其它	✓		✓		✓		

核准意见：

同意。请业主按照核准意见表严格组织招标工作，并注意做好相关的档案管理工作，以备检查。

